## Serie SUN2000-(8K, 10K)-LC0

## Manual del usuario

Versión 01

Fecha 31-10-2023





#### Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2023. Todos los derechos reservados.

Quedan terminantemente prohibidas la reproducción y la divulgación total o parcial del presente documento, de cualquier forma y por cualquier medio, sin la autorización previa de Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. otorgada por escrito.

#### Marcas y permisos

HUAWEI y otras marcas registradas de Huawei pertenecen a Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas las demás marcas registradas y los otros nombres comerciales mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

#### Aviso

Las funciones, los productos y los servicios adquiridos están estipulados en el contrato celebrado entre Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. y el cliente. Es posible que la totalidad o parte de los productos, las funciones y los servicios descritos en el presente documento no se encuentren dentro del alcance de compra o de uso. A menos que el contrato especifique lo contrario, ninguna de las afirmaciones, informaciones ni recomendaciones contenidas en este documento constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

La información contenida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Durante la preparación de este documento, hemos hecho todo lo posible para garantizar la precisión de los contenidos. Sin embargo, ninguna declaración, información ni recomendación aquí contenida constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

## Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

Dirección: Sede central de Huawei Digital Power en Antuoshan

Futian, Shenzhen 518043

República Popular China

Sitio web: https://e.huawei.com

## Acerca de este documento

## Objetivo

Este documento describe las precauciones de seguridad, la presentación de los productos, la instalación, las conexiones eléctricas, el encendido, la puesta en servicio, el mantenimiento y las especificaciones técnicas de los siguientes modelos de inversores (también denominados "SUN2000"). Lea este documento cuidadosamente antes de instalar el inversor y antes de realizar operaciones con él.

- SUN2000-8K-LC0
- SUN2000-10K-LC0
- SUN2000-8K-LC0-ZH
- SUN2000-10K-LC0-ZH

## **Destinatarios**

Este documento está dirigido a:

- Instaladores
- Usuarios

## Simbología

Los símbolos que pueden encontrarse en este documento se definen a continuación.

Símbolo	Descripción
A DANGER	Indica un peligro con un nivel de riesgo alto que, de no evitarse, causará la muerte o lesiones graves.
<b>⚠</b> WARNING	Indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.
<b>⚠</b> CAUTION	Indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones menores o moderadas.

Símbolo	Descripción
NOTICE	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría dar lugar a daños en los equipos, pérdida de datos, disminución del rendimiento o resultados inesperados.  La palabra AVISO se usa para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones.
□ NOTE	Complementa la información importante del texto principal.  La palabra NOTA se usa para referirse a información no relacionada con lesiones, daños en los equipos ni daños al medioambiente.

## Historial de cambios

Los cambios realizados en las versiones de los documentos son acumulativos. La versión más reciente incluye todos los cambios realizados en versiones anteriores.

## Versión 01 (31/10/2023)

Esta versión se utiliza para la primera implantación del servicio (FOA).

## Índice

Acerca de este documento	ii
1 Información de seguridad	1
1.1 Seguridad personal	2
1.2 Seguridad eléctrica	4
1.3 Requisitos del entorno.	7
1.4 Seguridad mecánica.	8
2 Información general	13
2.1 Descripción del número de modelo	13
2.2 Conexión en red	14
2.3 Aspecto	18
2.4 Modos de operación.	19
2.5 Descripción de las etiquetas.	
2.6 Apagado rápido	22
3 Requisitos de almacenamiento	<b>2</b> 3
4 Instalación	24
4.1 Modos de instalación.	24
4.2 Requisitos de instalación	24
4.2.1 Requisitos de selección del emplazamiento.	24
4.2.2 Requisitos del espaciamiento	25
4.2.3 Requisitos del ángulo	27
4.3 Herramientas.	27
4.4 Comprobación previa a la instalación	29
4.5 Traslado del inversor	30
4.6 Instalación del inversor sobre una pared	30
4.7 Instalación del inversor sobre un soporte	
5 Conexiones eléctricas	37
5.1 Precauciones.	37
5.2 Preparación de los cables.	38
5.3 Conexión de un cable de tierra	42
5.4 Conexión de un cable de salida de CA.	44
5.5 Conexión de los cables de entrada de CC.	48

5.6 (Opcional) Conexión de los cables de las baterías	53
5.7 Conexión de los cables de señal	
5.7.1 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (conexión en cascada de los inversores)	
5.7.2 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (EMMA y batería)	
5.7.3 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (SmartGuard y batería)	65
5.7.4 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (contador de potencia y batería)	
5.7.5 Conexión de los cables de señal de apagado rápido	71
5.8 (Opcional) Instalación del Smart Dongle y de los componentes antirrobo	72
5.9 (Opcional) Instalación de una antena.	74
6 Comprobación antes del encendido	<mark>7</mark> 6
7 Encendido y puesta en servicio	77
7.1 Encendido del inversor	77
7.2 Creación de una planta	79
7.2.1 Descarga de la aplicación FusionSolar.	79
7.2.2 Registro del instalador.	80
7.2.3 Creación de una planta y de una cuenta de propietario.	82
7.3 Configuración de funciones y características mediante la puesta en servicio de los dispositivos	84
7.3.1 Configuración de los parámetros comunes	
7.3.2 (Opcional) Configuración de la distribución física de los Smart PV Optimizers	
7.3.3 AFCI	
7.3.4 DRM (estándar australiano AS 4777)	
7.4 Visualización del estado de creación de una planta	89
8 Mantenimiento del sistema	91
8.1 Mantenimiento de rutina.	91
8.2 Apagado del sistema	
8.3 Resolución de problemas	93
8.4 Sustitución de un inversor.	107
8.5 Sustitución de un ventilador	
8.6 Localización de fallos de resistencia de aislamiento	109
9 Especificaciones técnicas	112
A Códigos de red eléctrica	117
B Conexión del inversor en la aplicación	119
C Conexión del EMMA en la aplicación	123
D Negociación de la tasa de baudios	127
E Restablecimiento de la contraseña	131
F Información de contacto	132
G Servicio al cliente inteligente de energía digital	134
H Exención de responsabilidad con respecto a certificados preconfigurados	135

Serie SUN2000-(8K, 10K)-LC0	
Manual del usuario	

Índice

I Siglas y abreviaturas......136

## Información de seguridad

#### Declaración

Antes de transportar los equipos, almacenarlos, instalarlos, realizar operaciones con ellos, usarlos o realizar el mantenimiento correspondiente, lea este documento, siga estrictamente las instrucciones indicadas aquí y siga todas las instrucciones de seguridad que se indican en los equipos y en este documento. En este documento, la palabra "equipos" se refiere a productos, software, componentes, recambios o servicios relacionados con este documento; la frase "la empresa" se refiere al fabricante (productor), vendedor u operador de servicios de los equipos; la palabra "usted" se refiere a la entidad que transporta los equipos, los almacena, los instala, realiza operaciones en ellos, los utiliza o realiza el mantenimiento correspondiente.

Las declaraciones que llevan los títulos **Peligro**, **Advertencia**, **Precaución** y **Aviso** en este documento no describen todas las precauciones de seguridad. También se deben cumplir las normas internacionales, nacionales o regionales pertinentes, así como las prácticas del sector. **La empresa no será responsable de ninguna consecuencia del incumplimiento de los requisitos o estándares de seguridad relacionados con el diseño, la producción y el uso de los equipos.** 

Los equipos deben usarse en un entorno que cumpla las especificaciones de diseño. De lo contrario, pueden resultar averiados, funcionar mal o dañarse, lo que no está cubierto por la garantía. La empresa no será responsable de ninguna pérdida material, lesión o incluso las muertes que se ocasionen como consecuencia de dicho incumplimiento.

Cumpla las leyes, las normas, los estándares y las especificaciones aplicables durante el transporte, el almacenamiento, la instalación, las operaciones, el uso y el mantenimiento de los equipos.

No realice tareas de ingeniería inversa, descompilación, desmontaje, adaptación, implantación ni otras operaciones derivadas con respecto al software de los equipos. No estudie la lógica de implantación interna de los equipos, no obtenga el código fuente del software de los equipos, no infrinja los derechos de propiedad intelectual y no divulgue los resultados de ninguna prueba de rendimiento del software de los equipos.

La empresa no será responsable de ninguna de las siguientes circunstancias ni de las consecuencias derivadas:

 Equipos dañados debido a causas de fuerza mayor, como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos en masa, descargas atmosféricas, incendios, guerras, conflictos armados, tifones, huracanes, tornados y otras condiciones meteorológicas extremas.

- Operaciones realizadas en los equipos bajo condiciones distintas a las especificadas en este documento.
- Equipos instalados o utilizados en entornos que no cumplen las normas internacionales, nacionales o regionales.
- Instalación o uso de los equipos por parte de personal no cualificado.
- Incumplimiento de las instrucciones de operación y de las precauciones de seguridad indicadas en el producto y en este documento.
- Eliminación o modificación del producto, o modificación del código de software sin autorización.
- Daños causados en los equipos por usted o un tercero autorizado por usted durante el transporte.
- Daños causados en los equipos debido a condiciones de almacenamiento que no cumplen los requisitos especificados en la documentación del producto.
- No se preparan materiales y herramientas que cumplan las leyes y normas locales o los estándares relacionados.
- Equipos dañados debido a la negligencia, un incumplimiento intencional, una negligencia grave u operaciones inadecuadas por parte de usted o de un tercero, o debido a otras razones no relacionadas con la empresa.

## 1.1 Seguridad personal

#### ♠ PELIGRO

Asegúrese de que los equipos estén apagados durante la instalación. No instale ni quite los cables mientras los equipos estén encendidos. El contacto transitorio entre el núcleo de un cable y el conductor generará arcos eléctricos o chispas, lo que podría iniciar un incendio o causar lesiones.

#### **⚠** PELIGRO

Las operaciones no estándares e inadecuadas en equipos con alimentación pueden causar incendios, descargas eléctricas o explosiones, lo que puede ocasionar daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

#### **↑** PELIGRO

Antes de las operaciones, quítese cualquier objeto conductor, como relojes, pulseras, brazaletes, anillos y collares, para evitar descargas eléctricas.


#### **⚠** PELIGRO

Durante las operaciones, use herramientas aisladas específicas para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos. El nivel de voltaje no disruptivo dieléctrico debe cumplir las leyes, las normas, los estándares y las especificaciones locales.

#### **ADVERTENCIA**

Durante las operaciones, use elementos de protección personal, como ropa protectora, calzado aislado, gafas de protección, cascos de seguridad y guantes aislados.

Figura 1-1 Elementos de protección personal



#### Requisitos generales

- No detenga los dispositivos de protección. Preste atención a las advertencias, las precauciones y las medidas de prevención correspondientes que se indican en este documento y en los equipos.
- Si hay probabilidades de que se generen lesiones o de que los equipos se dañen durante las operaciones, deténgase inmediatamente, informe del caso al supervisor y adopte medidas de protección viables.
- No encienda los equipos antes de instalarlos ni antes de recibir la confirmación de profesionales.
- No toque los equipos de alimentación directamente ni usando conductores tales como objetos húmedos. Antes de tocar un borne o la superficie de cualquier conductor, mida el voltaje en el punto de contacto y asegúrese de que no haya riesgo de descargas eléctricas.
- No toque los equipos que estén en funcionamiento, ya que el chasis está caliente.
- No toque un ventilador en funcionamiento con las manos, con componentes, tornillos, herramientas ni tarjetas. De lo contrario, se podrían generar lesiones o los equipos podrían dañarse.
- En caso de incendio, abandone inmediatamente el edificio o el área de los equipos, y
  active la alarma de incendios o llame a los servicios de emergencias. No entre en el
  edificio ni en el área de los equipos afectados bajo ninguna circunstancia.

#### Requisitos para el personal

- Solo los profesionales y el personal capacitado tienen permitido realizar operaciones en los equipos.
  - Profesionales: personal que está familiarizado con los principios de funcionamiento y la estructura de los equipos, que posee formación o experiencia en la operación de los equipos y que conoce los orígenes y la gravedad de los diversos peligros potenciales de la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos.
  - Personal capacitado: personal con formación en tecnología y seguridad que tiene la
    experiencia requerida, que conoce los peligros a los que puede estar expuesto al
    realizar determinadas operaciones, y que puede adoptar medidas de protección para
    minimizar los peligros a los que ellos u otras personas podrían estar expuestos.
- El personal que planea instalar o reparar los equipos debe recibir formación adecuada, ser capaz de realizar correctamente todas las operaciones y comprender todas las precauciones de seguridad necesarias y las normas locales pertinentes.
- Solo el personal capacitado o los profesionales cualificados tienen permitido instalar los equipos, realizar operaciones en ellos y realizar el mantenimiento correspondiente.
- Solo los profesionales cualificados tienen permitido quitar elementos de seguridad e inspeccionar los equipos.
- El personal que realice tareas especiales, como operaciones eléctricas, trabajos en altura y operaciones en equipos especiales, debe poseer las cualificaciones locales requeridas.
- Solo los profesionales autorizados tienen permitido reemplazar los equipos o sus componentes (incluido el software).
- Solo el personal que debe trabajar con los equipos tiene permitido acceder a ellos.

## 1.2 Seguridad eléctrica

#### PELIGRO

Antes de conectar los cables, asegúrese de que los equipos estén intactos. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.

#### ♠ PELIGRO

Las operaciones no estándares e inadecuadas pueden provocar incendios o descargas eléctricas.

#### PELIGRO

Evite que entren objetos extraños en los equipos durante las operaciones. De lo contrario, pueden producirse daños en los equipos, disminución en la potencia de carga, fallos de alimentación o lesiones.

#### **ADVERTENCIA**


En el caso de los equipos que deben tener puesta a tierra, instale el cable de tierra en primer lugar durante la instalación de los equipos y desinstálelo en último lugar durante la desinstalación de los equipos.

#### 

No instale cables cerca de las entradas ni las salidas de aire de los equipos.

#### Requisitos generales

- Siga los procedimientos descritos en el documento para la instalación, la operación y el mantenimiento. No reconstruya ni altere los equipos, no añada componentes ni cambie el orden de los pasos de instalación sin permiso.
- Obtenga la aprobación de la empresa de electricidad nacional o local antes de conectar los equipos a la red eléctrica.
- Cumpla las normas de seguridad de la planta eléctrica, como las relacionadas a los mecanismos de operación y las hojas de trabajo.
- Instale cercas temporales o cintas de advertencia y cuelgue letreros que digan "No pasar" en los alrededores del área de operaciones para mantener al personal no autorizado alejado.
- Antes de instalar o quitar los cables de alimentación, apague los interruptores de los equipos y los correspondientes interruptores aguas arriba y aguas abajo.
- Antes de realizar operaciones en los equipos, compruebe que todas las herramientas cumplan los requisitos aplicables y regístrelas. Una vez finalizadas las operaciones, recoja todas las herramientas para evitar que queden dentro de los equipos.
- Antes de instalar los cables de alimentación, compruebe que las etiquetas correspondientes sean correctas y que los bornes de los cables estén aislados.
- Al instalar los equipos, utilice una herramienta de torsión que tenga un rango de medición adecuado para ajustar los tornillos. Cuando utilice una llave inglesa para ajustar los tornillos, asegúrese de que esta no se incline y de que el error del par de torsión no supere el 10 % del valor especificado.
- Asegúrese de que los tornillos se ajusten usando una herramienta de torsión y de que estén marcados en rojo y azul tras una segunda comprobación. El personal de instalación debe marcar con azul los tornillos ajustados. El personal de inspección de calidad debe confirmar que los tornillos estén ajustados y después debe marcarlos con rojo. (Las marcas deben cruzar los bordes de los tornillos).



- Si los equipos tienen múltiples entradas, desconéctelas a todas antes de realizar operaciones con ellos.
- Antes de realizar el mantenimiento de un dispositivo de distribución de energía o eléctrico aguas abajo, apague el interruptor de salida del equipo de alimentación.

- Durante el mantenimiento de los equipos, ponga etiquetas que digan "No encender" cerca de los interruptores o disyuntores aguas arriba y aguas abajo, así como carteles de advertencia para evitar una conexión accidental. Los equipos se pueden encender solo después de que hayan resuelto los problemas.
- No abra los paneles de los equipos.
- Revise periódicamente las conexiones de los equipos y asegúrese de que todos los tornillos estén ajustados firmemente.
- Solo los profesionales cualificados pueden sustituir un cable dañado.
- No escriba, dañe ni tape las etiquetas ni las placas de identificación de los equipos.
   Reemplace inmediatamente las etiquetas que se hayan deteriorado.
- No utilice disolventes como agua, alcohol ni aceite para limpiar los componentes eléctricos que estén dentro o fuera de los equipos.

#### Puesta a tierra

- Asegúrese de que la impedancia de puesta a tierra de los equipos cumpla las normas eléctricas locales.
- Asegúrese de que los equipos estén permanentemente conectados a la puesta a tierra de protección. Antes de realizar operaciones con los equipos, revise la conexión eléctrica respectiva para asegurarse de que estén conectados a tierra de manera fiable.
- No trabaje con los equipos en ausencia de un conductor de puesta a tierra instalado de forma adecuada.
- No dañe el conductor de puesta a tierra.

#### Requisitos para el cableado

- Cuando seleccione, instale y guíe los cables, siga las reglas y normas de seguridad locales.
- Al guiar cables de alimentación, asegúrese de que estos no queden enrollados ni torcidos.
   No empalme ni suelde los cables de alimentación. De ser necesario, utilice un cable más largo.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados y aislados correctamente, y de que cumplan las especificaciones correspondientes.
- Asegúrese de que las ranuras y los orificios para el guiado de los cables no tengan bordes cortantes, y de que las posiciones donde los cables pasan a través de tubos u orificios para cables tengan un relleno protector para evitar que los cables se dañen debido a bordes cortantes o rebabas.
- Asegúrese de que los cables del mismo tipo estén atados de forma prolija y recta, y de que el revestimiento de los cables esté intacto. Cuando instale cables de diferentes tipos, asegúrese de que estén alejados entre sí, sin enredos y sin solapamiento.
- Fije los cables enterrados usando soportes y abrazaderas para cables. Asegúrese de que los cables que se encuentren en un área de terraplén estén en contacto estrecho con el suelo para evitar que se deformen o se dañen durante las tareas de terraplenado.
- Si las condiciones externas (como el diseño de los cables o la temperatura ambiente) cambian, verifique el uso de los cables de acuerdo con el estándar IEC-60364-5-52 o las leyes y normas locales. Por ejemplo, compruebe que la capacidad de transporte de corriente cumpla los requisitos aplicables.

 Cuando instale los cables, reserve un espacio de al menos 30 mm entre los cables y las áreas o los componentes que generan calor. Esto evita el deterioro o daño en la capa de aislamiento de los cables.

## 1.3 Requisitos del entorno

#### **⚠** PELIGRO

No exponga los equipos al humo ni a gases inflamables o explosivos. No realice operaciones con los equipos en dichos entornos.

#### **⚠** PELIGRO

No almacene materiales inflamables ni explosivos en el área de los equipos.

#### **⚠** PELIGRO

No ponga los equipos cerca de fuentes de calor o fuego, como humo, velas, calentadores u otros dispositivos de calefacción. El sobrecalentamiento puede dañar los equipos o causar un incendio.

#### **ADVERTENCIA**

Instale los equipos en un área alejada de los líquidos. No los instale debajo de áreas propensas a la condensación, como debajo de tuberías de agua y salidas de aire, ni debajo de áreas propensas a las fugas de agua, como respiraderos de aire acondicionado, salidas de ventilación o placas pasacables de la sala de equipos. Asegúrese de que no entre ningún líquido en los equipos para evitar fallos o cortocircuitos.

#### **ADVERTENCIA**

Para evitar daños o incendios debido a altas temperaturas, asegúrese de que los orificios de ventilación o los sistemas de disipación del calor no estén obstruidos ni tapados por otros objetos mientras los equipos estén en funcionamiento.

#### Requisitos generales

- Asegúrese de que los equipos se almacenen en un área limpia, seca y bien ventilada con una temperatura y humedad adecuadas, y que esté protegida contra el polvo y la condensación.
- Mantenga los entornos de instalación y funcionamiento de los equipos dentro de los rangos permitidos. De lo contrario, el rendimiento y la seguridad de los equipos se verán comprometidos.

- No instale, use ni manipule los cables ni los equipos de exteriores (lo que incluye, a título meramente enunciativo, trasladar los equipos, realizar operaciones con los equipos o los cables, insertar conectores en los puertos de señal conectados a las instalaciones de exteriores o quitarlos de allí, trabajar en alturas, realizar instalaciones a la intemperie y abrir puertas) cuando las condiciones meteorológicas sean adversas (por ejemplo, cuando haya descargas atmosféricas, lluvia, nieve o vientos de nivel 6 o más fuertes).
- No instale los equipos en un ambiente con polvo, humo, gases volátiles o corrosivos, radiación infrarroja y otras radiaciones, disolventes orgánicos o aire salado.
- No instale los equipos en un ambiente con polvo metálico conductor o magnético.
- No instale los equipos en un área propicia para el crecimiento de microorganismos como hongos o moho.
- No instale los equipos en un área con vibraciones, ruidos o interferencias electromagnéticas fuertes.
- Asegúrese de que el emplazamiento cumpla las leyes y normas locales, así como los estándares relacionados.
- Asegúrese de que el suelo del entorno de instalación sea sólido, de que esté libre de tierra
  esponjosa o blanda, y de que no sea propenso a hundirse. El emplazamiento no debe
  estar situado en terrenos bajos propensos a la acumulación de agua o nieve, y el nivel
  horizontal del emplazamiento debe estar por encima del nivel de agua histórico más alto
  de esa zona.
- No instale los equipos en un lugar que pueda quedar sumergido en agua.
- Si los equipos se instalan en un lugar con mucha vegetación, además de realizar tareas de deshierbe de rutina, endurezca el suelo que está debajo de los equipos utilizando cemento o grava (superficie recomendada: 3 m × 2.5 m).
- No instale los equipos a la intemperie en áreas afectadas por la sal, ya que pueden corroerse. La frase "área afectada por la sal" se refiere a una región ubicada a una distancia de hasta 500 m de la costa o expuesta a la brisa marina. Las regiones expuestas a la brisa marina varían según las condiciones del tiempo (como en el caso de tifones y monzones) o según el terreno (como en el caso de diques y colinas).
- Antes de abrir una puerta durante la instalación, las operaciones y el mantenimiento de los equipos, para evitar que caigan objetos extraños en el interior de estos últimos, quite todo rastro de agua, hielo, nieve u otros objetos extraños de la parte superior de los equipos.
- Cuando instale los equipos, asegúrese de que la superficie de instalación tenga una solidez suficiente para soportar la carga del peso de los equipos.
- Después de instalar los equipos, quite los materiales de embalaje (como cajas de cartón, espumas, plásticos y abrazaderas para cables) del área de los equipos.

## 1.4 Seguridad mecánica

### ♠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que todas las herramientas necesarias estén listas e inspeccionadas por una organización profesional. No utilice herramientas que tengan signos de rayones, que no hayan aprobado la inspección o cuyo período de validez de la inspección haya expirado. Asegúrese de que las herramientas estén seguras y que no se sobrecarguen.

#### **ADVERTENCIA**


No perfore orificios en los equipos. Esto puede afectar a la hermeticidad y la estanqueidad electromagnética de los equipos, así como dañar los componentes o cables internos. Las virutas de metal procedentes de las perforaciones pueden hacer cortocircuitos en las tarjetas que están dentro de los equipos.

#### Requisitos generales

- Vuelva a pintar oportunamente los rayones ocasionados en la pintura durante el transporte o la instalación de los equipos. Un equipo con rayones no debe estar expuesto durante un período prolongado.
- No realice operaciones como soldaduras por arco ni cortes en los equipos sin la evaluación de la empresa.
- No instale otros dispositivos en la parte superior de los equipos sin la evaluación de la empresa.
- Cuando realice operaciones por encima de los equipos, adopte medidas para protegerlos contra daños.
- Escoja las herramientas correctas y utilícelas de manera correcta.

#### Traslado de objetos pesados

Sea cuidadoso para evitar lesiones cuando traslade objetos pesados.



- Si se requieren varias personas para mover un objeto pesado, determine la mano de obra necesaria y la división de las tareas teniendo en cuenta la altura y otros factores para asegurarse de que el peso se distribuya por igual.
- Si el traslado de un objeto pesado se realiza entre dos o más personas, asegúrese de que el objeto se eleve y se apoye simultáneamente, y de que se traslade a un ritmo uniforme bajo la supervisión de una persona.
- Use elementos de protección personal, como calzado y guantes protectores, cuando traslade los equipos manualmente.
- Para mover un objeto con la mano, acérquese al objeto, póngase en cuclillas y después levántelo de manera suave y estable usando la fuerza de las piernas en lugar de la espalda. No levante el objeto repentinamente y no gire el cuerpo.
- No levante rápidamente un objeto pesado por encima de la cintura. Ponga el objeto sobre una mesa de trabajo que esté a una altura de media cintura o sobre cualquier otro lugar apropiado, ajuste las posiciones de las palmas de las manos y, a continuación, levántelo.
- Mueva los objetos pesados de manera estable, con una fuerza equilibrada y a una velocidad constante y baja. Baje el objeto de manera estable y lenta para evitar que se raye la superficie de los equipos o que se dañen los componentes y cables debido a un golpe o una caída.


- Cuando mueva un objeto pesado, tenga en cuenta la mesa de trabajo, la inclinación, las escaleras y los sitios resbaladizos. Cuando haga pasar un objeto pesado a través de una puerta, asegúrese de que esta última sea lo suficientemente ancha para que el objeto pase sin que se ocasionen golpes ni lesiones.
- Cuando traslade un objeto pesado, mueva los pies en lugar de girar la cintura. Cuando levante y traslade un objeto pesado, asegúrese de que los pies apunten en el sentido deseado del movimiento.
- Cuando transporte los equipos utilizando un elevador o una carretilla elevadora, asegúrese de que las horquillas estén posicionadas adecuadamente para que los equipos no se caigan. Antes de trasladar los equipos, átelos con cuerdas al elevador o a la carretilla elevadora. Designe personal específico que se encargue del cuidado de los equipos durante su traslado.
- Elija vías marítimas, carreteras en buenas condiciones o aviones para el transporte. No transporte los equipos por ferrocarril. Evite que los equipos se inclinen o se sacudan durante el transporte.

#### Uso de escaleras


- Utilice escaleras de madera o aisladas cuando deba realizar trabajos en altura en líneas con tensión.
- Se prefieren las escaleras de plataforma con rieles de protección. No se recomienda utilizar escaleras simples.
- Antes de usar una escalera, compruebe que esté intacta y confirme su capacidad para soportar cargas. No la sobrecargue.
- Asegúrese de que la escalera esté posicionada de manera segura y firme.



- Al subir por una escalera, mantenga el cuerpo estable y el centro de gravedad entre los rieles laterales, y no estire el cuerpo más allá de los lados.
- Cuando use una escalera de mano, asegúrese de que los cables de tracción estén fijos.
- Si se usa una escalera simple, el ángulo recomendado para el apoyo sobre el suelo es de 75 grados, como se muestra en la siguiente figura. Se puede utilizar una escuadra para medir el ángulo.




- Si utiliza una escalera simple, asegúrese de que el extremo más ancho de la escalera esté en la parte inferior y adopte medidas de protección para evitar que la escalera se resbale.
- Si utiliza una escalera simple, no suba más del cuarto peldaño contando desde la parte superior.
- Si utiliza una escalera simple para subir a una plataforma, asegúrese de que la escalera sea al menos 1 m más alta que la plataforma.



#### Elevación

- Solo el personal cualificado y capacitado tiene permitido realizar operaciones de elevación de equipos.
- Instale señales de advertencia o vallas temporales para aislar el área de elevación.
- Asegúrese de que la base donde se realice la elevación cumpla los requisitos de capacidad de carga.
- Antes de elevar objetos, asegúrese de que las herramientas de elevación estén firmemente sujetas a objetos fijos o a paredes que cumplan los requisitos de capacidad de carga.
- Durante la elevación, no se quede parado ni camine debajo de la grúa ni de los objetos elevados.
- No arrastre los cables de acero ni las herramientas de elevación, y no golpee los objetos elevados contra objetos duros durante las tareas de elevación.
- Asegúrese de que el ángulo entres dos cuerdas de elevación no sea superior a 90 grados, como se muestra en la siguiente figura.



#### Perforación de orificios

- Obtenga el consentimiento del cliente y del contratista antes de perforar orificios.
- Cuando perfore orificios, use equipos protectores, como gafas de protección y guantes protectores.
- Para evitar cortocircuitos u otros riesgos, no perfore orificios en tuberías ni cables empotrados.
- Durante la perforación de orificios, proteja los equipos de las astillas. Después de realizar las perforaciones, limpie los restos de materiales.

## 2 Información general

El SUN2000 es un inversor de strings monofásico con conexión a la red eléctrica que convierte la potencia de CC generada por los strings FV en potencia de CA y después proporciona esa electricidad a la red eléctrica.

## 2.1 Descripción del número de modelo

Este documento es aplicable a los siguientes modelos del producto:

- SUN2000-8K-LC0
- SUN2000-10K-LC0
- SUN2000-8K-LC0-ZH
- SUN2000-10K-LC0-ZH

Figura 2-1 Número de modelo (usando el SUN2000-10K-LC0-ZH como ejemplo)




Tabla 2-1 Descripción del número de modelo


N.º	Concepto	Descripción	
1	Nombre de la serie	SUN2000: inversor solar conectado a la red eléctrica	
2	Potencia	<ul> <li>8K: potencia nominal de 8 kW</li> <li>10K: potencia nominal de 10 kW</li> </ul>	
3	Código de diseño	LC0: residencial	
4	Región	ZH: China	

#### 2.2 Conexión en red

El SUN2000 es aplicable a los sistemas conectados a la red eléctrica con instalación en azotea residencial, así como a las plantas FV terrestres pequeñas con conexión a la red eléctrica. El sistema está compuesto por strings FV, inversores conectados a la red eléctrica, interruptores de CA y unidades de distribución de energía (PDU).

#### Conexión en red del EMMA

**Figura 2-2** Conexión en red del EMMA (los componentes opcionales están encerrados en cuadros de rayas pequeñas)



(J) SUN2000

(M) Carga

(K) Optimizador


(L) LUNA2000

#### **Ⅲ** NOTA

- indica un cable de alimentación, indica un cable de señal y --- indica la comunicación inalámbrica.
- En el escenario de conexión en cascada de los inversores, ambos inversores son SUN2000-(8K, 10K)-LC0, y se puede conectar en cascada un máximo de tres inversores.
- En el escenario de conexión en cascada de los inversores, los inversores conectados a la red eléctrica deben cumplir los requisitos de la red eléctrica local.

## Conexión en red del Smart Dongle

**Figura 2-3** Conexión en red del Smart Dongle (los componentes opcionales están encerrados en cuadros de rayas pequeñas)




(M) Optimizador (N) LUNA2000 (O) SUN2000 (inversor secundario)

#### **Ⅲ** NOTA

- indica un cable de alimentación, indica un cable de señal y --- indica la comunicación inalámbrica.
- En el escenario de conexión en cascada de los inversores, ambos inversores son SUN2000-(8K, 10K)-LC0, y se puede conectar en cascada un máximo de tres inversores.
- En la conexión en red del Smart Dongle, los inversores no se pueden conectar en cascada en el escenario de FV+ESS.
- En el escenario de conexión en cascada de los inversores, se puede conectar solo un contador de potencia al inversor principal.
- En el escenario de conexión en cascada de los inversores, los inversores conectados a la red eléctrica deben cumplir los requisitos de la red eléctrica local.

#### Conexión en red del SmartGuard

**Figura 2-4** Conexión en red del SmartGuard (los componentes opcionales están encerrados en cuadros de rayas pequeñas)



- (B) Smart PV Optimizer (A) String FV (C) Interruptor de CC (D) SUN2000 (E) SmartGuard (F) Disyuntor principal (G) Red eléctrica (H) Unidades de distribución (J) Carga sin respaldo de energía de CA (K) Dispositivos (L) Carga de respaldo (M) Router diferenciales residuales (RCD) (N) Aplicación FusionSolar (O) FusionSolar Smart PV (P) LUNA2000
- (N) Aplicación FusionSolar (O) FusionSolar Smart PV (P) LUNA2000 Management System (SmartPVMS)

#### **◯** NOTA

- indica un cable de alimentación, indica un cable de señal y --- indica la comunicación inalámbrica.
- Los inversores no se pueden conectar en cascada en la conexión en red del SmartGuard.


#### **◯** NOTA

- El voltaje de los diferentes circuitos de seguimiento de punto de potencia máxima (MPPT) debe ser el mismo.
- El voltaje del MPPT debe ser superior al umbral inferior del rango de MPPT a carga completa especificado en la sección 9 Especificaciones técnicas. De lo contrario, la potencia del inversor disminuirá, lo que ocasionará una pérdida de producción del sistema.

#### Tipos de redes eléctricas admitidas

El sistema SUN2000 admite los siguientes tipos de redes eléctricas: TN-S, TN-C, TN-C-S y TT. En la red TT, la tensión de N a PE debe ser inferior a 30 V.


Figura 2-5 Tipos de redes eléctricas




## 2.3 Aspecto

#### Aspecto y puertos

Figura 2-6 Aspecto





IH09W00001

- (1) Indicadores led
- (3) Kits de colgado
- (5) Disipador de calor
- (7) Interruptor de CC (DC SWITCH)
- (9) Borne de entrada de CC (PV1+/PV1-)
- (11) Borne de entrada de CC (PV3+/PV3-)
- (13) Puerto del Smart Dongle (4G/FE)
- (15) Puerto de la antena (ANT)

- (2) Tornillos de puesta a tierra
- (4) Ménsula de montaje
- (6) Orificio para el tornillo de fijación del interruptor de CC<sup>[1]</sup>
- (8) Válvula de ventilación
- (10) Borne de entrada de CC (PV2+/PV2-)
- (12) Borne de la batería (BAT+/BAT-)
- (14) Puerto de comunicaciones (COM)
- (16) Ventilador<sup>[2]</sup>

#### (17) Puerto de salida de CA (AC)

Nota [1]: En el caso de los modelos utilizados en Australia, el tornillo de fijación del interruptor de CC debe instalarse de acuerdo con el estándar local para que el interruptor de CC (DC SWITCH) quede firme y así evitar un arranque incorrecto. El tornillo de fijación del interruptor de CC y la llave Alem necesaria para la instalación se suministran con el producto.

Nota [2]: Solo los equipos SUN2000-10K-LC0 y SUN2000-10K-LC0-ZH están equipados con ventiladores.

## 2.4 Modos de operación

El SUN2000 puede operar en modos de espera, funcionamiento y apagado.

Modo de funciona miento Hay suficiente potencia Comando de cierre o en la cadena fotovoltaica, fallo detectado. No hay suficiente potencia en y no se ha detectado la cadena fotovoltaica o el ningún fallo. interruptor de CC está desconectado. Modo de Modo de Comando de espera apagado apagado o fallo detectado. Comando de arrangue o fallo rectificado.

Figura 2-7 modos de operación

IS07S00001

Tabla 2-2 Descripción de modos de operación

Modo de operación	Descripción
Espera	El SUN2000 entra en modo de espera cuando el entorno exterior no cumple con los requisitos de funcionamiento. En el modo de espera:
	El SUN2000 realiza continuamente comprobaciones de estado y pasa a modo de funcionamiento cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento.
	El SUN2000 pasa al modo de apagado después de detectar un comando de apagado o un fallo después de la puesta en marcha.

Modo de operación	Descripción
Funcionami ento	<ul> <li>En modo de funcionamiento:</li> <li>El SUN2000 convierte la potencia de CC procedente de cadenas fotovoltaicas en potencia de CA y sirve de alimentación para la red eléctrica.</li> <li>El SUN2000 rastrea el punto de potencia máxima para maximizar la salida de la cadena fotovoltaica.</li> <li>Si el SUN2000 detecta un fallo o un comando de apagado, pasa a modo de apagado.</li> </ul>
	<ul> <li>El SUN2000 pasa al modo de espera después de detectar que la potencia de salida de la cadena fotovoltaica no es la adecuada para conectar a la red eléctrica y generar potencia.</li> </ul>
Apagado	<ul> <li>En modo de espera o funcionamiento, el SUN2000 pasa al modo de apagado cuando detecta un fallo o un comando de apagado.</li> <li>En modo de apagado, el SUN2000 pasa al modo de espera después de detectar un comando de arranque o una rectificación del fallo.</li> </ul>

## 2.5 Descripción de las etiquetas

## Etiquetas del chasis

Etiqueta	Símbolo	Nombre	Significado
S mins	5 mins	Descarga diferida	Después del apagado del inversor, hay presencia de voltaje residual. El inversor tarda 5 minutos en descargarse hasta llegar a un nivel de voltaje seguro; espere ese tiempo antes de realizar el mantenimiento.
		Advertencia de quemadura	No toque el inversor mientras se encuentre en funcionamiento, ya que el chasis estará caliente.

Etiqueta	Símbolo	Nombre	Significado
		Advertencia de descarga eléctrica	<ul> <li>Después del encendido del inversor, hay presencia de alta tensión. Solo los técnicos electricistas idóneos y capacitados tienen permitido realizar operaciones con el inversor.</li> <li>Después del encendido del inversor, se produce una alta corriente de tacto. Antes de encender el inversor, asegúrese de que esté conectado a</li> </ul>
			tierra correctamente.
	(i	Consulte la documentación	Recuerde a los operadores que consulten los documentos que vienen con el inversor.
	<u>^</u>	Advertencia de operación	No extraiga el conector de entrada de CC ni el conector de salida de CA mientras el inversor se encuentre en funcionamiento.
(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX Y (32P)Model: XXXXXXXXX (S)SN:XXXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	-	Número de serie (NS)	Indica el número de serie del producto.
	-	Código QR para la conexión Wi-Fi del inversor	Escanee el código QR para conectarse a la red Wi-Fi del inversor de Huawei.

## Placa de identificación del producto

La placa de identificación indica la marca comercial, el modelo del producto, las especificaciones técnicas importantes, los símbolos de cumplimiento, el nombre de la empresa y el lugar de origen.

## 2.6 Apagado rápido

Si se configuran optimizadores para todos los módulos FV, el sistema FV puede realizar un apagado rápido para disminuir el voltaje de salida a menos de 30 V en un plazo de hasta 30 segundos.

#### **Ⅲ** NOTA

- Se aconseja comprobar periódicamente si el estado de la función de apagado rápido es normal.
- Si se selecciona el método 3 para el apagado rápido, inicie sesión en la aplicación FusionSolar como instalador para realizar la puesta en marcha local, elija Ajustes > Parámetros de funciones > Función de contacto seco y establezca la opción Función de contacto seco en Apagado rápido de DI

Siga los pasos indicados a continuación para que se produzca un apagado rápido:

- Método 1: Apague el interruptor de CA que se encuentra entre el inversor y la red eléctrica (desconecte los voltajes de todos los strings FV conectados al inversor bajo el interruptor de CA).
- Método 2: Configure el DC SWITCH del inversor en la posición OFF (apagado) para que se produzca un apagado rápido. (El apagado de todos los interruptores externos en el lado de CC de un inversor puede desencadenar un apagado rápido, donde solo los strings FV conectados al inversor dejarán de recibir alimentación. El apagado de solo algunos interruptores externos no puede desencadenar un apagado rápido, y es posible que los strings FV sigan recibiendo alimentación).
- Método 3: Para habilitar la función de apagado rápido vía DI, conecte un interruptor a los pines DI y GND del borne de comunicaciones del inversor. El interruptor está encendido por defecto. Apague el interruptor para que se produzca un apagado rápido. La distancia entre el interruptor y el inversor más lejano debe ser inferior o igual a 10 m.
- Método 4: Si AFCI está habilitado, el inversor realiza automáticamente la detección de fallos de arco y desencadena un apagado rápido cuando se ejecuta la protección de bloqueo de AFCI.

# Requisitos de almacenamiento

Se deben cumplir los siguientes requisitos si los inversores no se ponen en uso inmediatamente:

- No desembale los inversores.
- Mantenga la temperatura de almacenamiento entre -40 °C y +70 °C, y la humedad relativa entre un 5 % y un 95 %.
- Almacene los inversores en un lugar limpio y seco, y protéjalos del polvo y la humedad.
- Los inversores se pueden apilar en un máximo de ocho capas. Para evitar lesiones en las personas o daños en los dispositivos, apile los inversores con cuidado para que no se caigan.
- Durante el período de almacenamiento, revise los inversores periódicamente (recomendación: una vez cada tres meses). Reemplace de manera oportuna los materiales de embalaje dañados por insectos o roedores.
- Si los inversores han estado almacenados durante dos años o más, los debe revisar y probar un profesional antes de su uso.

**4** Instalación

#### 4.1 Modos de instalación

El inversor se puede instalar sobre la pared o sobre un soporte.

Tabla 4-1 Modos de instalación

Modo de instalación	Especificaciones de los tornillos	Descripción
Instalación sobre pared	Tornillo de expansión de acero inoxidable M6 × 60	Se entrega con el producto
Instalación en soporte	Anclaje de tornillos M6	Preparación a cargo del cliente

## 4.2 Requisitos de instalación

## 4.2.1 Requisitos de selección del emplazamiento

#### Requisitos básicos

- El inversor tiene un nivel de protección IP66 y se puede instalar en interiores o en exteriores.
- No instale el inversor en un sitio donde el personal pueda quedar fácilmente en contacto con su chasis y su disipador de calor, ya que estas partes se calientan durante el funcionamiento.
- No instale el inversor en entornos sensibles a los ruidos.
- No instale el inversor cerca de materiales inflamables o explosivos.
- Mantenga el inversor fuera del alcance de los niños.
- El inversor se corroe en las áreas salinas, y la corrosión salina puede ocasionar incendios. No instale el inversor al aire libre en áreas salinas. La frase "área salina" se refiere a una

región ubicada a una distancia de hasta 500 m de la costa o expuesta a la brisa marina. Las regiones expuestas a la brisa marina varían según las condiciones meteorológicas (como en el caso de tifones y monzones) o según el terreno (como en el caso de diques y colinas).

- Instale el inversor en un sitio bien ventilado para garantizar una buena disipación del calor.
- Se recomienda instalar el inversor en un área cubierta o con un toldo que lo proteja.

#### Requisitos de la estructura de montaje

- La estructura de montaje donde se instale el inversor debe ser ignifuga.
- No instale el inversor sobre materiales de construcción inflamables.
- El inversor es pesado. Asegúrese de que la superficie de instalación tenga una solidez suficiente para soportar su peso.
- En zonas residenciales, no instale el inversor sobre paredes de pladur ni muros de materiales similares que tengan un aislamiento sonoro deficiente, ya que el inversor hace ruido mientras está en funcionamiento.

## 4.2.2 Requisitos del espaciamiento

La Figura 4-1 muestra las dimensiones de los orificios de montaje del inversor.





Figura 4-1 Dimensiones de la ménsula de montaje

 Deje espacio libre suficiente alrededor del inversor para asegurarse de que la instalación y la disipación del calor puedan realizarse correctamente.

Figura 4-2 Espacio libre



 Cuando deba instalar múltiples inversores, hágalo horizontalmente si hay espacio suficiente o hágalo en modo triangular si el espacio disponible no es suficiente. No se recomienda la instalación apilada.

Figura 4-3 Instalación horizontal (recomendada)





Figura 4-4 Instalación triangular (recomendada)




## 4.2.3 Requisitos del ángulo

El inversor se puede instalar sobre la pared o sobre un soporte. Los requisitos del ángulo de instalación son los siguientes:

- Instale el inversor verticalmente o con una inclinación máxima hacia atrás de 15 grados para facilitar la disipación del calor.
- No instale el inversor con una inclinación hacia adelante, con una inclinación excesiva hacia atrás, con una inclinación lateral, de manera horizontal ni de cabeza.

Figura 4-5 Ángulo de instalación



## 4.3 Herramientas

Tipo	Herramienta			
Herra mienta s de instala ción				
	Taladro percutor Broca: Φ8 mm, Φ6 mm	Destornillador dinamométrico aislado de cabeza plana	Destornillador dinamométrico aislado Phillips	Destornillador dinamométrico aislado hexagonal

Tipo	Herramienta					
	a A					
	Llave de carraca aislada	Alicates de corte	Alicates hidráulicos	Pelacables		
		100 C				
	Abrazadera para cables	Llave de extracción de tuercas	Martillo de goma	Cúter		
		Modelo: llave fija PV-MS-HZ				
		Fabricante: Staubli				
	Cortadora de cables	Herramienta engarzadora Modelo: PV- CZM-22100/19100 Fabricante: Staubli	Multímetro  Rango de  medición del  voltaje de CC ≥  1100 VCC	Aspiradora		
	₫		<u></u>			
	Rotulador	Cinta métrica de acero	Nivel de burbuja o digital	Herramienta engarzadora de bornes de extremo de conductor		

Tipo	Herramienta					
			-	-		
	Macarrón termorretráctil	Pistola de aire caliente				
Eleme ntos de protec ción indivi				C. C		
dual (EPI)	Guantes aislantes	Guantes protectores	Máscara antipolvo	Calzado de seguridad		
		-	-	-		
	Gafas de protección					

## 4.4 Comprobación previa a la instalación

#### Materiales de embalaje exterior

Antes de desembalar el inversor, compruebe si los materiales de embalaje exteriores tienen daños, tales como agujeros o grietas, y también controle el modelo del inversor. Si se encuentra algún daño o si el modelo del inversor no es el solicitado, no desembale el equipo y póngase en contacto con el proveedor lo antes posible.

#### **MOTA**

Se recomienda extraer los materiales de embalaje dentro de las 24 horas previas a la instalación del inversor.

#### Contenido de la caja

#### **AVISO**

• Una vez puestos los equipos en la posición de instalación, proceda a desembalarlos con cuidado para evitar rayones. Mantenga los equipos estables durante el desembalaje.

Después de desembalar el inversor, compruebe que el contenido esté intacto y completo. Si detecta daños o faltantes de componentes, póngase en contacto con el proveedor.

#### **◯** NOTA

Para obtener información detallada sobre la cantidad de los contenidos, consulte la *Lista de empaque* que se encuentra dentro de la caja del producto.

# 4.5 Traslado del inversor


#### **Procedimiento**

**Paso 1** Coja las manijas que se encuentran a ambos lados del inversor, levántelo para quitarlo de la caja de embalaje y transpórtelo hacia la posición de instalación.

#### **⚠** ATENCIÓN

- Traslade el inversor con cuidado para evitar daños en el dispositivo y en las personas.
- No utilice los puertos ni los bornes de cableado que se encuentran en la parte inferior como soporte de ninguna parte del peso del inversor.
- Cuando deba poner el inversor sobre el suelo temporalmente, utilice gomaespuma, cartón u otro material de protección para evitar que se dañe el chasis del equipo.

Figura 4-6 Traslado del inversor



# 4.6 Instalación del inversor sobre una pared

#### **Procedimiento**

**Paso 1** Determine las posiciones de perforación de orificios usando la plantilla de marcado, nivele los orificios usando un nivel y marque las posiciones usando un rotulador.

Paso 2 Fije la ménsula de montaje.


#### PELIGRO

Evite perforar orificios en cañerías de agua o en cables de alimentación alojados en la pared.

#### **Ⅲ** NOTA

- El inversor viene con tornillos de expansión M6 × 60. Si la longitud y la cantidad de los tornillos no cumplen los requisitos de instalación, prepare sus propios tornillos de expansión de acero inoxidable M6.
- Los tornillos de expansión suministrados con el inversor se utilizan principalmente para las paredes macizas de ladrillo y hormigón. Para otros tipos de paredes, prepare los tornillos por su cuenta y asegúrese de que la pared cumpla los requisitos de capacidad de carga del inversor.

Figura 4-7 Componentes de los tornillos de expansión



- (1) Tornillo
- (2) Tuerca

(3) Arandela de resorte

- (4) Arandela plana
- (5) Taco de expansión

#### **AVISO**

- Para evitar la inhalación de polvo o que el polvo entre en los ojos, use gafas de protección y una máscara antipolvo al perforar los orificios.
- Use una aspiradora para limpiar el polvo que quede dentro y alrededor de los agujeros, y mida el espacio. Si las posiciones de los orificios son incorrectas, perfórelos otra vez.
- Nivele la parte superior del taco de expansión con la pared de hormigón después de quitar la tuerca, la arandela de resorte y la arandela plana. De lo contrario, la ménsula de montaje no quedará instalada de forma segura en la pared de hormigón.
- Afloje la tuerca, la arandela de resorte y la arandela plana del tornillo de expansión en la parte inferior.


Figura 4-8 Instalación de los tornillos de expansión

Paso 3 (Opcional) Instale el tornillo de fijación del interruptor de CC.

#### **◯** NOTA


En el caso de los modelos utilizados en Australia, el tornillo de fijación del interruptor de CC debe instalarse de acuerdo con el estándar local para que el interruptor de CC (DC SWITCH) quede firme y así evitar un arranque incorrecto. El tornillo de fijación del interruptor de CC y la llave Alem necesaria para la instalación se suministran con el producto.

Figura 4-9 Instalación del tornillo de fijación del interruptor de CC



- Paso 4 Instale el inversor en la ménsula de montaje.
- Paso 5 Ajuste las tuercas.


Figura 4-10 Ajuste de las tuercas



Paso 6 (Opcional) Instale un candado antirrobo.

- Prepare un candado antirrobo adecuado para el diámetro del orificio de la cerradura (Φ10 mm).
- Se recomienda usar un candado resistente al agua para exteriores.
- Guarde la llave del candado antirrobo.

Figura 4-11 Instalación de un candado antirrobo




IH09H00005

----Fin

# 4.7 Instalación del inversor sobre un soporte

**Paso 1** Determine las posiciones para perforar orificios usando la plantilla de marcado y después márquelas con un rotulador.

Figura 4-12 Determinación de las posiciones de los orificios




Paso 2 Perfore los orificios utilizando un taladro percutor.

#### □ NOTA


Se recomienda aplicar pintura antioxidante en las posiciones de los orificios como medida de protección.

Figura 4-13 Perforación de orificios



Paso 3 Fije la ménsula de montaje.

Figura 4-14 Fijación de la ménsula de montaje



**MOTA** 


Prepare los anclajes de tornillos según el diámetro de los orificios de la ménsula de montaje.

Paso 4 (Opcional) Instale el tornillo de fijación del interruptor de CC.

#### **Ⅲ** NOTA


En el caso de los modelos utilizados en Australia, el tornillo de fijación del interruptor de CC debe instalarse de acuerdo con el estándar local para que el interruptor de CC (DC SWITCH) quede firme y así evitar un arranque incorrecto. El tornillo de fijación del interruptor de CC y la llave Alem necesaria para la instalación se suministran con el producto.

Figura 4-15 Instalación del tornillo de fijación del interruptor de CC



- Paso 5 Instale el inversor en la ménsula de montaje.
- Paso 6 Ajuste los anclajes de tornillos.

Figura 4-16 Ajuste de los anclajes de tornillos




Paso 7 (Opcional) Instale un candado antirrobo.

#### **AVISO**

- Prepare un candado antirrobo adecuado para el diámetro del orificio de la cerradura (Φ10 mm).
- Se recomienda usar un candado resistente al agua para exteriores.
- Guarde la llave del candado antirrobo.

Figura 4-17 Instalación de un candado antirrobo



IH09H00005

----Fin

# **5** Conexiones eléctricas

# 5.1 Precauciones

#### **⚠** PELIGRO

La matriz fotovoltaica suministra voltaje de CC al inversor después de haber estado expuesta a la luz solar. Antes de conectar los cables, asegúrese de que todos los interruptores de CC del inversor estén en la posición **OFF**. De lo contrario, el alto voltaje del inversor podría ocasionar descargas eléctricas.

#### **⚠** PELIGRO

- El emplazamiento debe estar equipado con elementos de extinción de incendios adecuados, como arena refractaria y extintores de incendios de dióxido de carbono.
- Use elementos de protección individual y herramientas aisladas específicas para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.

#### **↑** ADVERTENCIA

- La garantía no cubre los daños en el equipo derivados de la conexión incorrecta de los cables.
- Las conexiones eléctricas solamente deben llevarla a cabo electricistas certificados.
- Utilice elementos de protección personal adecuados en todo momento mientras conecte los cables.
- Para evitar la mala conexión de cables ocasionada por la sobrecarga, se recomienda que los cables se doblen, se reserven y se conecten a los puertos apropiados.

#### **⚠** ATENCIÓN


- Manténgase alejado de los equipos mientras prepare los cables para evitar que caigan desechos en el interior de los equipos. Los desechos de los cables pueden causar chispas y provocar daños a los equipos y lesiones.
- Al instalar los cables FV, se recomienda que los cables positivos y negativos de las cadenas FV se pongan en tuberías diferentes para evitar que se dañen y que se produzcan cortocircuitos debido a operaciones inadecuadas durante la construcción.

#### **Ⅲ** NOTA

Los colores de los cables que aparecen en los diagramas de conexión eléctrica de este capítulo solamente sirven a modo de referencia. Seleccione los cables de acuerdo con las especificaciones de cableado de su zona (los cables verde y amarillo solamente se utilizan para la conexión a tierra).

# 5.2 Preparación de los cables

**Figura 5-1** Conexiones de los cables del SUN2000 (los componentes encerrados en cuadros de rayas pequeñas son opcionales)



**Tabla 5-1** Descripción de los componentes

N.º	Componente	Descripción	Origen
A	Módulo FV	<ul> <li>Un string FV está compuesto por módulos FV conectados en serie.</li> <li>El inversor admite tres entradas de strings FV.<sup>[1]</sup></li> </ul>	Preparación a cargo del cliente

N.º	Componente	Descripción	Origen
В	Smart PV Optimizer <sup>[2]</sup>	Los modelos admitidos del Smart PV Optimizer son SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2 y SUN2000-600W-P.	Se compra a Huawei
С	Interruptor de CC	Recomendación: un disyuntor de CC con un voltaje nominal superior o igual a 600 VCC y una corriente nominal de 20 A	Preparación a cargo del cliente
D	Batería	El inversor se puede conectar al LUNA2000.	Se compra a Huawei
Е	Smart Dongle <sup>[3]</sup>	Modelos admitidos:  • Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05  • Smart Dongle 4G:	Se compra a Huawei
		SDongleB-06 <sup>[4]</sup>	
F	Contador de potencia <sup>[5]</sup>	Los modelos recomendados del contador de potencia son el DDSU666-H y el YDS70-C16 <sup>[6]</sup> .	Se compra a Huawei
G	EMMA	Dispositivo de gestión de energía que se utiliza en un sistema FV residencial. Los modelos son EMMA-A01 y EMMA-A02.	Se compra a Huawei
Н	SmartGuard	El SmartGuard se puede utilizar para que el inversor alterne entre los estados con y sin conexión a la red eléctrica. Los modelos son SmartGuard-63A-S0 y SmartGuard-63A-AUS0.	Se compra a Huawei
I	SUN2000	En el escenario de conexión en cascada de los inversores, tanto el inversor principal como el secundario son SUN2000-(8K, 10K)-LC0, y se puede conectar en cascada un máximo de tres inversores.	Se compra a Huawei

N.º	Componente	Descripción	Origen
J	Interruptor de CA	Para asegurarse de que el inversor se pueda desconectar de manera segura de la red eléctrica cuando se produzca una excepción, conecte un interruptor de CA al lado de CA del inversor. Seleccione un interruptor de CA adecuado de acuerdo con los estándares y las normas locales del sector. Huawei recomienda las siguientes especificaciones para los interruptores:  Un disyuntor de CA monofásico con	Preparación a cargo del cliente
		un voltaje nominal superior o igual a 250 VCA y una corriente nominal de:	
		• 50 A para el inversor de 8 K	
		• 63 A para el inversor de 10K	

Nota [1]: No se recomienda conectar solo un string FV.

Nota [2]: Para conocer detalles sobre cómo realizar operaciones con el Smart PV Optimizer, consulte los documentos Guía rápida del optimizador Smart PV SUN2000-(600W-P, 450W-P2), Guía rápida del optimizador Smart PV SUN2000-450W-P y SUN2000 Smart PV Optimizer User Manual.

Nota [3]: Para conocer detalles sobre cómo utilizar el Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consulte la **Guía rápida del Smart Dongle SDongleA-05 (WLAN-FE)**. Para conocer detalles sobre cómo utilizar un Smart Dongle 4G SDongleB-06, consulte la **Guía Rápida del Smart Dongle SDongleB-06 (4G)**. Estos documentos se pueden obtener en <a href="https://support.huawei.com/enterprise">https://support.huawei.com/enterprise</a> buscando el modelo correspondiente.

Nota [4]: Cuando se utiliza el Smart Dongle SDongleB-06-CN (02314ALM-001), se puede conectar un máximo de dos inversores en cascada.

Nota [5]: Para conocer detalles sobre cómo realizar operaciones con un contador de potencia, consulte los documentos **DDSU666-H Smart Power Sensor User Manual** y **YDS70-C16 Smart Power Sensor Quick Guide**.

Nota [6]: Conserve las tasas de baudios predeterminadas correspondientes a los contadores de potencia DDSU666-H y YDS70-C16. Si se modifican, los contadores de potencia pueden quedar sin conexión, generar alarmas o afectar a la potencia de salida del inversor.

**Tabla 5-2** Descripción de los cables

N.º	Cable	Tipo	Especificaciones recomendadas	Origen
1	Cable de entrada de CC	Cable FV común para exteriores del sector	<ul> <li>Sección del conductor: 4-6 mm²</li> <li>Diámetro externo del cable: 5.9-8.8 mm</li> </ul>	Preparac ión a cargo del cliente

N.º	Cable	Tipo	Especificaciones recomendadas	Origen
2	(Opcional ) Cable de batería	Cable FV común para exteriores del sector	<ul> <li>Sección del conductor: 4-6 mm²</li> <li>Diámetro externo del cable: 5.5-9 mm</li> </ul>	Preparac ión a cargo del cliente
3	(Opcional ) Cable de señal	Cable de par trenzado apantallado para exteriores	<ul> <li>Sección del conductor:         <ul> <li>Engaste combinado de los cables del puerto:</li></ul></li></ul>	Preparac ión a cargo del cliente
4	Cable de salida de CA <sup>a</sup>	Uso del punto de conexión equipotencial de PE en el puerto de salida de CA: cable de cobre de tres conductores (L, N y PE) para exteriores	<ul> <li>Sección del conductor:         <ul> <li>Inversor de 8 K: 8-10 mm²</li> <li>Inversor de 10 K: 10 mm²</li> </ul> </li> <li>Diámetro externo del cable: 16-21 mm</li> </ul>	Preparac ión a cargo del cliente
5	Cable de tierra	Cable de cobre unifilar para exteriores y borne OT M6	10 mm <sup>2</sup>	Preparac ión a cargo del cliente

Nota (a): La sección mínima debe determinarse en función del valor nominal del fusible de CA.

#### **◯** NOTA

- La sección mínima de los cables debe cumplir las normas locales.
- Los factores que deben tenerse en cuenta para la selección de los cables son la corriente nominal, el tipo de cable, el modo de instalación, la temperatura ambiente y la pérdida de línea máxima aceptable.

# 5.3 Conexión de un cable de tierra

#### **Precauciones**

#### **⚠** PELIGRO

- Asegúrese de que el cable de tierra esté conectado de manera segura. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- No conecte el conductor neutro al chasis como un cable de tierra. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

#### **◯** NOTA

- El punto de puesta a tierra en el puerto de salida de CA se utiliza solo como un punto de conexión equipotencial de puesta a tierra; no puede sustituir el punto de puesta a tierra del chasis.
- Se recomienda aplicar grasa de silicona o pintura alrededor del borne de tierra una vez conectado el cable de tierra.
- Cuando el cable de fase hace cortocircuito con el punto de puesta a tierra, se puede configurar el interruptor de protección de fase a tierra en la aplicación (escoja Ajustes > Parámetros de funciones > Protección contra cortocircuitos de fase a tierra). Si el interruptor está deshabilitado, solamente se realiza la detección de alarmas del inversor, y este último puede conectarse a la red eléctrica y generar energía normalmente.

#### Información adicional

El inversor cuenta con la función de detección de puesta a tierra. Esta función se utiliza para comprobar si el inversor está bien conectado a tierra antes de su arranque, o para comprobar si el cable de tierra se desconecta mientras el inversor está en funcionamiento. Esta función solo está disponible bajo condiciones limitadas. Para garantizar el funcionamiento seguro del inversor, conéctelo a tierra adecuadamente según los requisitos de conexión del cable de tierra. En el caso de algunos tipos de redes eléctricas, si el lado de salida del inversor está conectado a un transformador aislante, asegúrese de que el inversor esté bien conectado a tierra y después configure la **Protección contra cortocircuitos de fase a tierra** como **Deshabilitar** para que el inversor pueda funcionar correctamente.

- De acuerdo con la norma IEC 62109, para garantizar el funcionamiento seguro del inversor en caso de daño o desconexión del cable de tierra, conecte correctamente el cable de tierra del inversor y asegúrese de que cumpla al menos uno de los siguientes requisitos antes de que se invalide la función de detección de puesta a tierra.
  - Si el borne de tierra del conector de CA no está conectado, el cable de tierra del chasis debe ser un cable de cobre unifilar para exteriores con una sección de al menos 10 mm²
  - Utilice cables con el mismo diámetro que el cable de salida de CA y conecte a tierra el borne de tierra del conector de CA y los tornillos de puesta a tierra del chasis.
- En algunos países y regiones, el inversor debe tener cables de tierra adicionales. En este caso, utilice cables con el mismo diámetro que el cable de salida de CA para conectar a tierra el borne de tierra del conector de CA y los tornillos de puesta a tierra del chasis, respectivamente.


#### **Procedimiento**

Paso 1 Engaste un borne OT.

#### **AVISO**

- Evite rayar el núcleo de alambre mientras esté pelando un cable.
- La cavidad que se forma después de engastar el área de engaste de conductores del borne OT debe envolver el núcleo de alambre por completo. El núcleo de alambre debe hacer contacto estrecho con el borne OT.
- Envuelva el área de engaste de alambres con un macarrón termorretráctil o con cinta aislante. Se utiliza como ejemplo el macarrón termorretráctil.
- Use la pistola de aire caliente con cuidado para evitar que los equipos se dañen debido al calor

Figura 5-2 Engaste de un borne OT



(1) Cable

- (2) Núcleo de alambre
- (3) Macarrón termorretráctil

- (4) Borne OT
- (5) Alicates hidráulicos
- (6) Pistola de aire caliente

Paso 2 Conecte el cable de tierra.

M6 ⊕ C 5 N·m

IH09I50001

Figura 5-3 Conexión del cable de tierra

# 5.4 Conexión de un cable de salida de CA

#### **Precauciones**

Se debe instalar un interruptor de CA en el lado de CA del inversor. Para asegurarse de que el inversor pueda desconectarse de manera segura de la red eléctrica cuando ocurra una excepción, seleccione un dispositivo adecuado de protección contra sobrecorriente de conformidad con las normas locales de distribución de energía.

#### **ADVERTENCIA**

- No conecte cargas entre un inversor y un interruptor de CA directamente conectado al inversor. De lo contrario, es posible que el interruptor se accione por error.
- Si se utiliza un interruptor de CA con especificaciones que no cumplen los estándares y las normas locales, o las recomendaciones de la empresa, es posible que dicho interruptor no se apague de manera oportuna cuando ocurran excepciones, lo que ocasionará fallos graves.

# **⚠** ATENCIÓN

Cada inversor debe estar equipado con un interruptor de salida de CA. No debe haber múltiples inversores conectados a un mismo interruptor de CA.

El inversor se instala con una unidad de monitorización integrada para la corriente residual. Cuando el inversor detecta que la corriente residual excede el valor permitido, se desconecta rápidamente de la red eléctrica.

- Si el interruptor de CA externo tiene una función de protección contra fugas, la corriente de desconexión por fuga nominal debe ser superior o igual a 100 mA.
- Si se conectan múltiples inversores al dispositivo principal de protección contra fugas a través de los interruptores de CA correspondientes, la corriente de desconexión por fuga nominal del dispositivo debe ser superior o igual a la cantidad de inversores × 100 mA.
- El interruptor de CA no puede ser un interruptor de cuchilla.

#### **Procedimiento**

**Paso 1** Conecte el cable de salida de CA al conector de CA.

#### **AVISO**

- El punto de PE del puerto de salida de CA se utiliza solo como punto equipotencial de PE y no puede sustituir al punto de PE de la carcasa.
- Mantenga el cable de potencia de salida de CA y el cable PE cerca el uno del otro.
- Mantenga el cable de potencia de salida de CA y el cable de potencia de entrada de CC cerca el uno del otro.
- Compruebe que la cubierta del cable queda dentro del conector.
- Asegúrese de que el núcleo expuesto está totalmente insertado en el orificio para cables.
- Compruebe que el cable de salida de CA está bien conectado. Si no lo está, el SUN2000 podría averiarse o podrían producirse daños en su conector de CA.
- Compruebe que el cable no está retorcido.

#### **AVISO**

Quite las capas de aislamiento del cable de salida de CA en función de la longitud recomendada (17-19 mm) y engaste los conductores de cable con los bornes de extremo de conductor suministrados. Asegúrese de que los bornes de extremo de conductor estén completamente insertados en los puntos de inserción de los conductores. Los conductores del cable deben ajustarse con un par de torsión de 2.8-3.2 N·m. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar o podría dañarse durante el funcionamiento.

\$ 65-75 mm
17-19 mm
18-09120001

Figura 5-4 Instalación del cable de alimentación de CA

#### **◯** NOTA

Los colores de los cables que se muestran en las figuras son solo para referencia. Seleccione un cable adecuado según las normas locales.

Paso 2 Conecte el conector de CA al puerto de salida de CA.

#### **AVISO**

Asegúrese de que el conector de CA esté conectado de manera segura.

M3

O.5-0.7 N·m


C 6.5 N·m

Figura 5-5 Fijación del conector de CA

IH09H00007

Paso 3 Revise el recorrido del cable de salida de CA.

Figura 5-6 Requisitos para el cableado



----Fin

# Desconexión

Realice los pasos en orden inverso para desconectar el cable.

# 5.5 Conexión de los cables de entrada de CC

#### **Precauciones**

#### **№** PELIGRO

- Antes de conectar el cable de potencia de entrada de CC, compruebe que la tensión de CC está dentro del intervalo seguro (inferior a 60 V de CC) y que el interruptor de CC del SUN2000 está apagado. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Cuando el SUN2000 está en funcionamiento, no está permitido trabajar en los cables de potencia de entrada de CC, como conectar o desconectar una cadena fotovoltaica o un módulo fotovoltaico de una cadena. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Si no va a conectar ninguna cadena fotovoltaica a un terminal de entrada de CC del SUN2000, no quite la tapa hermética de los terminales de entrada de CC. De lo contrario, la clasificación IP del SUN2000 se verá afectada.

#### **↑** ADVERTENCIA

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones. Si no lo hace, el SUN2000 puede resultar dañado, e incluso puede producirse un incendio.

- La tensión de entrada de CC del SUN2000 no debe exceder la tensión de entrada máxima en ninguna circunstancia.
- Las polaridades de las conexiones eléctricas son correctas en el lado de entrada del CC.
   Los terminales positivo y negativo de una cadena fotovoltaica se conectan a los correspondientes terminales positivo y negativo de entrada de CC del SUN2000.
- Si los cables de potencia de entrada de CC están conectados de forma inversa, no accione el interruptor de CC ni los conectores positivo y negativo inmediatamente. Espere hasta la noche, cuando la radiación solar disminuya y la corriente de la cadena fotovoltaica descienda por debajo de 0,5 A. A continuación, apague el interruptor de CC, desconecte los conectores positivo y negativo, y corrija las polaridades de los cables de potencia de entrada de CC.

#### **AVISO**

- Puesto que la salida de la cadena fotovoltaica conectada al SUN2000 no se puede conectar a tierra, compruebe que la salida del módulo fotovoltaico está bien aislada a tierra.
- Durante la instalación de las cadenas fotovoltaicas y el SUN2000, los terminales positivo y negativo de las cadenas fotovoltaicas pueden cortocircuitarse a tierra si el cable de alimentación no está correctamente instalado o colocado. En este caso, puede producirse un cortocircuito de CA o CC y dañar el SUN2000. Los daños causados en el equipo no estarán cubiertos por la garantía ni por el contrato de servicio.

# Descripción de los bornes

Figura 5-7 Bornes de entrada de CC





Figura 5-8 Conexión



#### **Procedimiento**


Paso 1 Monte los conectores de CC.



Utilice los terminales metálicos positivo y negativo Staubli MC4, así como los conectores de CC suministrados con el SUN2000. El uso de terminales metálicos positivos/negativos y de conectores de CC incompatibles puede tener graves consecuencias. Los daños causados en el equipo no estarán cubiertos por la garantía ni por el contrato de servicio.

- Mantenga el cable de PV+ y el de PV- de la entrada de CC cerca el uno del otro.
- No se recomienda utilizar cables muy rígidos, como los blindados, como cables de potencia de entrada de CC, ya que se puede producir un contacto deficiente por la forma en la que se doblan los cables.
- Antes de montar los conectores de CC, etiquete las polaridades del cable para garantizar que las conexiones se realizan correctamente.
- Después de crimpar los terminales metálicos positivo y negativo, tire de los cables de potencia de entrada de CC para comprobar que están bien conectados.
- Inserte los terminales metálicos crimpados de los cables de alimentación positivo y negativo en los conectores positivo y negativo correspondientes. A continuación, tire de los cables de potencia de entrada de CC para comprobar que están bien conectados.

Figura 5-9 Montaje de los conectores de CC



#### **◯** NOTA

- Si la cadena fotovoltaica no está configurada con un optimizador, utilice un multímetro para medir la tensión en la posición de CC. El multímetro debe tener un rango de tensión de CC de al menos 600 V. Si la tensión es negativa, la polaridad de entrada de CC será incorrecta y deberá corregirse. Si la tensión es superior a 600 V, significa que hay demasiados módulos fotovoltaicos configurados en la misma cadena. Retire algunos módulos fotovoltaicos.
- Si la cadena fotovoltaica está configurada con un optimizador, compruebe la polaridad del cable consultando la guía rápida del optimizador Smart PV.

# ADVERTENCIA

Antes de realizar el **paso 2**, asegúrese de que el **DC SWITCH** esté en la posición **OFF** (apagado).


**Paso 2** Inserte los conectores positivos y negativos en los bornes de entrada de CC correspondientes del inversor.

Una vez insertados los conectores positivo y negativo, tire de los cables de potencia de entrada de CC para comprobar que están bien conectados.

#### **AVISO**

Durante el cableado de entrada de CC, deje al menos 50 mm de holgura. La tensión axial en los conectores FV no debe superar los 80 N. No se debe generar tensión radial ni par de torsión en los conectores FV.

Figura 5-10 Conexión de los cables de entrada de CC



Si el cable de potencia de entrada de CC se conecta de forma inversa y el interruptor de CC está encendido, no desconecte inmediatamente el interruptor de CC ni conecte de nuevo los conectores positivo y negativo. De lo contrario, el dispositivo podría resultar dañado. Los daños causados en el equipo no estarán cubiertos por la garantía ni por el contrato de servicio. Espere hasta la noche, cuando la radiación solar disminuya y la corriente de la cadena fotovoltaica descienda por debajo de 0,5 A. A continuación, apague el interruptor de CC, desconecte los conectores positivo y negativo, y corrija las polaridades de los cables de potencia de entrada de CC.

----Fin


#### Extracción de los conectores de CC

# **ADVERTENCIA**

Antes de quitar los conectores positivos y negativos, asegúrese de que el DC SWITCH esté en la posición OFF (apagado).

Para quitar los conectores positivo y negativo del inversor, inserte una llave fija en la muesca y haga presión con una fuerza adecuada en la llave fija.

Figura 5-11 Extracción de un conector de CC



IH07H00019

# 5.6 (Opcional) Conexión de los cables de las baterías

#### Requisitos previos

#### **№** PELIGRO

- Los cortocircuitos en la batería pueden provocar lesiones personales. La alta corriente transitoria que genera el cortocircuito puede producir un pico de potencia y causar un incendio.
- No conecte ni desconecte el cable de la batería cuando el SUN2000 esté en funcionamiento. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Antes de conectar los cables de la batería, compruebe que el interruptor de CC del SUN2000 y todos los interruptores de conexión del SUN2000 están apagados. Compruebe también que el SUN2000 no tiene electricidad residual. De lo contrario, la alta tensión del SUN2000 y de la batería podría provocar descargas eléctricas.
- Si no se va a conectar ninguna batería al SUN2000, no quite la tapa hermética del terminal de la batería. De lo contrario, la clasificación IP del SUN2000 se verá afectada. Si va a conectar una batería al SUN2000, quite la tapa hermética. Vuelva a instalar la tapa hermética inmediatamente después de extraer el conector. La alta tensión del terminal de la batería podría provocar descargas eléctricas.

Se puede configurar un interruptor de batería entre el SUN2000 y la batería para garantizar que el SUN2000 se pueda desconectar de forma segura de la batería.

# **ADVERTENCIA**

No conecte cargas entre el SUN2000 y la batería.

Los cables de la batería deben estar conectados correctamente. Es decir, los terminales positivo y negativo de la batería deben conectarse con los correspondientes terminales positivo y negativo del SUN2000. Si no lo hace, el SUN2000 puede resultar dañado, e incluso puede producirse un incendio.

#### **AVISO**

- Durante la instalación del SUN2000 y la batería, el terminal positivo o negativo de la batería se cortocircuitará a tierra si los cables de alimentación no se instalan o se tienden correctamente. En este caso, puede producirse un cortocircuito de CA o CC y dañar el SUN2000. Los daños causados en el equipo no estarán cubiertos por la garantía ni por el contrato de servicio.
- La distancia de los cables entre la batería y el SUN2000 debe ser inferior o igual a 10 metros, aunque se recomienda instalarlos dentro de un rango de 5 metros.

#### **Procedimiento**

Paso 1 Monte los conectores positivos y negativos según lo indicado en la sección 5.5 Conexión de los cables de entrada de CC.

#### **⚠** PELIGRO

- La tensión de la batería puede provocar lesiones graves. Utilice herramientas de aislamiento específicas para conectar los cables.
- Compruebe que los cables están correctamente conectados entre el terminal de la batería y
  el interruptor de la batería, y entre el interruptor de la batería y el terminal de la batería del
  SUN2000.

#### **AVISO**

No se recomienda utilizar cables muy rígidos, por ejemplo los blindados, como cables de batería, ya que se puede producir un contacto deficiente por la forma en la que se doblan los cables.

Paso 2 Inserte los conectores positivos y negativos en los bornes de batería correspondientes del inversor.

#### **AVISO**

Una vez insertados los conectores positivo y negativo, tire de los cables de la batería para comprobar que están bien conectados.




Figura 5-12 Conexión de los cables de las baterías

----1


# 5.7 Conexión de los cables de señal

# Definiciones de pines del puerto COM

#### **AVISO**

- Cuando instale un cable de señal, sepárelo de los cables de alimentación y manténgalo alejado de las fuentes de interferencias intensas para evitar que la comunicación se interrumpa.
- Asegúrese de que la capa de protección del cable de señal esté dentro del conector, de que los núcleos de alambre excedentes se eliminen de la capa de protección, de que los núcleos de alambre expuestos queden completamente introducidos en los orificios para cables y de que el cable esté conectado de manera segura.
- Si se configura el Smart Dongle, se recomienda instalarlo antes de conectar el cable de señal.

Figura 5-13 Definiciones de los pines




IH09W40001

Pin	Definici ón	Función	Descripción	
1	485B1	RS485B, señal diferencial RS485 de signo negativo	Se utiliza para la conexión a los puertos de señal RS485 de los inversores conectados en cascada, el	
2	485A1	RS485A, señal diferencial RS485 de signo positivo	EMMA o el SmartGuard. Cuando coexisten los inversores conectados en cascada y el EMMA, estos comparten los puertos 485B1 y 485A1.  NOTA  Los inversores no se pueden conectar en cascada en la conexión en red del SmartGuard.	
3	485B2	RS485B, señal diferencial RS485 de signo negativo	Se utiliza para la conexión a los puertos de seña RS485 de las baterías y los contadores de	
4	485A2	RS485A, señal diferencial RS485 de signo positivo	potencia. Cuando coexisten las baterías y los contadores de potencia, estos comparten los puertos 485B2 y 485A2.	
5	GND	GND	Se utiliza para la conexión al puerto GND de la señal de autorización/DI1/DI2 de la batería.	
6	EN+	Señal de autorización	Se utiliza para la conexión a la señal de autorización de la batería.	
7	DI1	Señal de entrada digital 1 de signo positivo	Se utiliza para la conexión al borne positivo de DI1. Se puede utilizar para la conexión a la señal de planificación DRM0 o puede servir como puerto para las señales de apagado rápido.	
8	DI2	Señal de entrada digital 2 de signo positivo	Se utiliza para la conexión al borne positivo de DI2. Sirve como puerto de señal de realimentación del SmartGuard.	
9	GND	GND	Se utiliza para la conexión al puerto GND de la señal de autorización/DI1/DI2 de la batería.	
10	PE	Puesta a tierra de la capa de protección	-	

#### Modo de conexión en red de comunicación

• Conexión en red del Smart Dongle


**Figura 5-14** Conexión en red del Smart Dongle (los componentes opcionales están encerrados en un cuadro de rayas pequeñas)



#### **MOTA**

- El contador de potencia y el Smart Dongle deben estar conectados al mismo inversor.
- En la conexión en red anterior, los inversores están conectados en cascada y admiten la función de control del punto de conexión a la red eléctrica para conseguir una exportación igual a cero.
- Si los inversores requieren la función de control del punto de conexión a la red eléctrica, deben conectarse a un contador de potencia.
- Conexión en red del EMMA

**Figura 5-15** Conexión en red del EMMA (el componente opcional está encerrado en un cuadro de rayas pequeñas)




#### Requisitos para los cables de señal

#### **AVISO**

- Asegúrese de que la capa de protección del cable quede dentro del conector. El hilo sobrante debe cortarse de la capa de protección.
- Asegúrese de que el núcleo expuesto está totalmente insertado en el orificio para cables.
- Compruebe que los cables de señal están bien conectados.
- Compruebe que los cables no están retorcidos.
- Si debe conectar varios cables de señal a un mismo conector, asegúrese de que los diámetros exteriores de los cables de señal sean los mismos.

Figura 5-16 Engaste de dos cables de señal



# Requisitos para la instalación del bloque de conectores de cables de señal

Cuando instale un bloque de conectores en el inversor, alinee la parte superior de dicho bloque con el borde exterior del puerto COM, como se muestra en la siguiente figura.




Figura 5-17 Instalación del bloque de conectores

# 5.7.1 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (conexión en cascada de los inversores)

#### **Procedimiento**

Paso 1 Conecte el cable de señal al bloque de conectores de cables de señal.

485B1 485A1

B

B

Figura 5-18 Instalación del cable

IH09I40001

Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto COM.




Figura 5-19 Fijación del conector del cable de señal

----Fin

# 5.7.2 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (EMMA y batería)

#### Conexiones de los cables

La siguiente figura muestra las conexiones de los cables entre el inversor y el EMMA.




Figura 5-20 Conexión de los cables al EMMA

# **Procedimiento**

Paso 1 Conecte el cable de señal al bloque de conectores de cables de señal.

• Conexión del inversor al EMMA

485B1 485A1


485B1 485A1

Figura 5-21 Instalación del cable (conexión al EMMA)

IH09I40001

• Conexión del EMMA y la batería al inversor

Figura 5-22 Instalación de los cables (conexión al EMMA y a la batería)



IH09I40002

Definició Cable Pin A 485B1 1 **EMMA** 485B1 2 485A1 485A1 2 3 485B2 Batería 485B 4 485A2 485A 5 GND Enable-6 EN+ Enable+

**Tabla 5-3** Conexiones de los cables

Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto COM.




Figura 5-23 Fijación del conector del cable de señal

IH09H40002

----Fin

# 5.7.3 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (SmartGuard y batería)

#### Conexiones de los cables

La siguiente figura muestra las conexiones de los cables entre el inversor y el SmartGuard.

1 2 3 4 1) COM-1 RS485A1\_INV 2) COM-2 RS485B1\_INV 3) COM-3 DO\_INV 4) COM-4 DO\_INV\_CGND SUN2000 NON-BACKUP LOAD COM2 INV1 GRID/ATS

Figura 5-24 Conexión de los cables al SmartGuard


#### **Procedimiento**

Paso 1 Conecte el cable de señal al bloque de conectores de cables de señal.

IH09N10008

#### Conexión del inversor al SmartGuard


Figura 5-25 Instalación del cable (conexión al SmartGuard)



IH09I40003

Conexión del inversor al SmartGuard y la batería

Figura 5-26 Instalación de los cables



IH09I40004

Defini Cable Α ción 1 SmartGuard COM-2 1 485B1 RS485B1\_INV 485A1 COM-1 RS485A1 INV 5 **GND** COM-4 DO\_INV\_CGND DI2 COM-3 DO\_INV 8 2 485B2 Batería 3 485B 4 485A2 485A 5 GND Enable-6 EN+ Enable+

**Tabla 5-4** Conexiones de los cables

Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto COM.

Agua 3-27 Hactori dei Concetto dei Cable de Schall

Figura 5-27 Fijación del conector del cable de señal

IH09H40003


----Fin

### 5.7.4 Conexión de los cables de comunicaciones RS485 (contador de potencia y batería)

#### Conexiones de los cables

La siguiente figura muestra las conexiones de los cables entre el inversor y el contador de potencia DDSU666-H.

Figura 5-28 Conexión de los cables al contador de potencia DDSU666-H



#### **MOTA**


- El contador de potencia y el Smart Dongle deben estar conectados al mismo inversor.
- Conserve las tasas de baudios predeterminadas correspondientes a los contadores de potencia DDSU666-H y YDS70-C16. Si se modifican, los contadores de potencia pueden quedar sin conexión, generar alarmas o afectar a la potencia de salida del inversor.
- La conexión en red precedente utiliza el DDSU666-H como ejemplo. Las conexiones de los cables correspondientes a otros modelos de contadores pueden variar.

#### **Procedimiento**

Paso 1 Conecte el cable de señal al bloque de conectores de cables de señal.

• Conexión del inversor al contador de potencia


Figura 5-29 Instalación del cable (conexión al contador de potencia)



IH09I40006

• Conexión del contador de potencia y la batería al inversor

Figura 5-30 Instalación de los cables (conexión al contador de potencia y a la batería)



IH09I40007

Cable Pin Definición  $\mathbf{A}$ 1 3 485B2 Conta 485B dor de 4 485A2 485A potenc 3 2 485B2 Baterí 485B a 4 485A2 485A 5 **GND** Enable-6 EN+ Enable+

Tabla 5-5 Conexiones de los cables

Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto COM.

Figura 5-51 Fijacion dei conector dei capie de Schai

Figura 5-31 Fijación del conector del cable de señal

----Fin

IH09H40005

#### 5.7.5 Conexión de los cables de señal de apagado rápido


#### **Procedimiento**

Paso 1 Conecte el cable de señal al bloque de conectores de cables de señal.

#### **AVISO**

- La función de apagado rápido se admite si solo se configuran optimizadores para todos módulos FV.
- Conecte los bornes 5 y 7 a un interruptor. El interruptor está encendido por defecto. Cuando el interruptor se apaga, se desencadena el apagado rápido.

Figura 5-32 Instalación del cable



IH09I40005

Paso 2 Conecte el conector del cable de señal al puerto COM.




Figura 5-33 Fijación del conector del cable de señal

IH09H40004

----Fin

## 5.8 (Opcional) Instalación del Smart Dongle y de los componentes antirrobo

#### **MOTA**

- Si se utiliza la comunicación WLAN-FE, instale el WLAN-FE Smart Dongle (SDongleA-05). Para conocer detalles, consulte la **Guía rápida del Smart Dongle SDongleA-05 (WLAN-FE)**.
- Si se utiliza la comunicación 4G, instale el 4G Smart Dongle (SDongleB-06). Para conocer detalles, consulte la **Guía Rápida del Smart Dongle SDongleB-06 (4G)**.

#### **Ⅲ** NOTA

Una vez instalado el Smart Dongle (si es que hay uno), es necesario instalar componentes antirrobo.

#### Smart Dongle WLAN-FE (comunicación FE)

Se recomienda utilizar un cable de red blindado para exteriores CAT 5E (diámetro externo <9 mm; resistencia interna ≤1,5 ohmios/10 m) y conectores RJ45 blindados.

7,5 N m


3

40 mm

1LO4H00004

Figura 5-34 Instalación de un Smart Dongle WLAN-FE (comunicación FE)

Figura 5-35 Instalación de componentes antirrobo para el Smart Dongle



#### Smart Dongle 4G (comunicación 4G)

#### **◯** NOTA

- Si usted ha preparado un Smart Dongle sin tarjeta SIM, deberá preparar una tarjeta SIM estándar (tamaño: 25 mm × 15 mm) con una capacidad igual o superior a 64 KB.
- Antes de instalar la tarjeta SIM, determine la dirección de instalación en función de la serigrafía y la flecha de la ranura para tarjeta.
- Cuando la tarjeta SIM se coloque en su sitio haciendo presión, quedará encajada, lo que significa que se ha instalado correctamente.
- Para extraer la tarjeta SIM, empújela hacia el interior. La tarjeta SIM saldrá automáticamente.
- Cuando reinstale el Smart Dongle WLAN-FE o el Smart Dongle 4G, asegúrese de que el enganche vuelva a su lugar.





Figura 5-36 Smart Dongle 4G: SDongleB-06

Figura 5-37 Instalación de componentes antirrobo para el Smart Dongle



#### 5.9 (Opcional) Instalación de una antena

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Retire el tapón hermético del puerto ANT.
- Paso 2 Instale la arandela en el puerto ANT del dispositivo.
- Paso 3 Instale la antena WLAN.

#### **AVISO**

Asegúrese de que la antena WLAN esté instalada de manera segura.

ANT ANT ANT IH09H00006

Figura 5-38 Instalación de una antena WLAN

----Fin

# 6 Comprobación antes del encendido

Tabla 6-1 Lista de comprobación de la instalación

N.º	Tarea de comprobación	Criterios de aceptación
1	Instalación del SUN2000	El SUN2000 está instalado de forma correcta, firme y fiable.
2	Smart Dongle	El Smart Dongle está instalado de forma correcta y firme.
3	Cableado	Los cables están colocados correctamente según lo requerido por el cliente.
4	Abrazaderas para cables	Las abrazaderas para cable están colocadas de manera uniforme y no hay rebabas.
5	Puesta a tierra	El cable de tierra se ha conectado de forma correcta, firme y fiable.
6	Apagado de interruptores	El DC SWITCH y todos los interruptores conectados al SUN2000 están configurados como OFF.
7	Conexiones de cables	El cable de salida de CA, el cable de entrada de CC y el cable de señal están conectados de forma correcta, firme y fiable.
8	Bornes y puertos no utilizados	Los bornes y los puertos que no se usan están bloqueados con tapas herméticas.
9	Entorno de instalación	El espacio de instalación es el adecuado y el entorno para la instalación está limpio y ordenado, sin elementos extraños.

# **Z** Encendido y puesta en servicio

#### **⚠** PELIGRO

 Use elementos de protección individual y herramientas aisladas específicas para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.

#### 7.1 Encendido del inversor

#### **Precauciones**

#### **AVISO**

Antes de poner en funcionamiento los equipos por primera vez, asegúrese de que un profesional configure los parámetros correctamente. La configuración incorrecta de los parámetros puede ocasionar el incumplimiento de los requisitos locales de conexión a la red eléctrica y afectar al funcionamiento normal de los equipos.

#### **AVISO**

- Si la fuente de alimentación de CC está conectada, pero la fuente de alimentación de CA está desconectada, el SUN2000 mostrará la alarma Pérdida de red. El SUN2000 se iniciará correctamente cuando vuelva a conectarse a la red eléctrica.
- Si la fuente de alimentación de CA está conectada, pero la batería no lo está, el SUN2000 mostrará la alarma Batería anómala.

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Si se conecta una batería al puerto de la batería, encienda el interruptor de baterías.
- **Paso 2** En el interruptor de CA que se encuentra entre el inversor y la red eléctrica, mida el voltaje de la red con un multímetro y asegúrese de que esté dentro del rango de voltaje de operación

permitido del inversor. Si el voltaje no está dentro de los valores permitidos, compruebe los circuitos.

- Paso 3 Encienda el interruptor de CA que se encuentra entre el inversor y la red eléctrica.
- Paso 4 Encienda el interruptor de CC (de haberlo) que se encuentra entre los strings FV y el inversor.
- **Paso 5** (Opcional) Extraiga el tornillo de fijación de la perilla que se encuentra junto al interruptor de CC en el inversor.
- Paso 6 Ponga el interruptor de CC del inversor en la posición ON (encendido).
- Paso 7 Observe los indicadores led para comprobar el estado del inversor.

Tabla 7-1 Indicadores led

Categoría	Estado		Descripción
Indicación	LED1	LED2	-
de funcionami ento	Verde sin parpadear	Verde sin parpadear	El inversor está funcionando con conexión a la red eléctrica.
]~ (p)   O O O   LED1 LED2	Verde intermitente con parpadeo lento (encendido durante 1 s y apagado durante 1 s)	Apagado	La CC está encendida y la CA está apagada.
	Verde intermitente con parpadeo lento (encendido durante 1 s y apagado durante 1 s)	Verde intermitente con parpadeo lento (encendido durante 1 s y apagado durante 1 s)	Tanto la CC como la CA están encendidas, y el inversor no está conectado a la red eléctrica.
	Apagado	Verde intermitente con parpadeo lento (encendido durante 1 s y apagado durante 1 s)	La CC está apagada y la CA está encendida.
	Amarillo sin parpadear	Amarillo sin parpadear	El inversor está funcionando sin conexión a la red eléctrica.
	Amarillo intermitente con parpadeo lento	Apagado	La CC está encendida, y el inversor no tiene salida en el estado sin conexión a la red eléctrica.
	Amarillo intermitente con parpadeo lento	Amarillo intermitente con parpadeo lento	El inversor se encuentra en estado de sobrecarga sin conexión a la red eléctrica.
	Apagado	Apagado	Tanto la CC como la CA están apagadas.

Categoría	Estado			Descripción
	Rojo intermitente con parpadeo rápido (encendido durante 0.2 s y apagado durante 0.2 s)			Hay una alarma de entorno de CC, como las de Alta tensión de la cadena, Conexión inversa de cadena o Baja resis aislamiento.
	_	Rojo intermitente con parpadeo rápido (encendido durante 0.2 s y apagado durante 0.2 s)		Hay una alarma de entorno de CA, como las de Baja tensión en la red, Sobretensión en la red, Sobrefrecuencia de red o Subfrecuencia de red eléctrica.
	Rojo sin parpadear	Rojo sin parpadea	ır	Hay un fallo.
Indicación	LED3		-	
de comunicaci ón	Verde intermitente con 0.2 s y apagado durante		La comunicación está en curso.	
	Verde intermitente con parpadeo lento (encendido durante 1 s y apagado durante 1 s)			Hay un teléfono móvil conectado al inversor.
LED3	Apagado			No hay comunicación.
Indicación	LED1	LED2	LED3	-
de sustitución del dispositivo	Rojo sin parpadear	Rojo sin parpadear	Rojo sin parpadear	El hardware del inversor está defectuoso y debe sustituirse.

#### **MOTA**

Si se produce una sobrecarga sin conexión a la red eléctrica, los indicadores LED1 y LED2 del inversor parpadearán lentamente en color naranja. Es necesario reducir la potencia de las cargas sin conexión a la red eléctrica y eliminar manualmente la alarma o esperar a que el inversor se recupere automáticamente. El inversor intenta reiniciarse cada 5 minutos. Después de tres intentos fallidos, lo intentará cada 2 horas. Si el inversor está inactivo en modo isla, compruebe sus alarmas y rectifique los fallos.

----Fin

#### 7.2 Creación de una planta

#### 7.2.1 Descarga de la aplicación FusionSolar

Método 1: Descargue e instale la aplicación desde la tienda de aplicaciones.

- Usuarios de móviles Huawei: Busque FusionSolar en Huawei AppGallery.
- Usuarios de iPhone: Busque **FusionSolar** en el App Store.
- Usuarios de otros móviles: Seleccione el método 2.



Método 2: Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.



#### **MOTA**

Los usuarios que escojan el método 2 podrán seleccionar el modo de descarga en función del tipo de móvil.

- Usuarios de móviles Huawei: Realice la descarga desde Huawei AppGallery.
- Usuarios de teléfonos que no son Huawei: Realice la descarga desde un navegador.

Cuando se selecciona **Descargar a través del navegador**, si aparece un mensaje de advertencia de seguridad que indica que la aplicación es de una fuente externa, pulse **PERMITIR**.

#### 7.2.2 Registro del instalador

#### **Ⅲ** NOTA

- Si ya tiene una cuenta de instalador, omita este paso.
- El registro de una cuenta usando un teléfono móvil es posible solo en China.
- El número de móvil o la dirección de correo electrónico que se utilizan para el registro coinciden con el nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en la aplicación FusionSolar.

Cree la primera cuenta de instalador y cree un dominio cuyo nombre coincida con el de la empresa.




Figura 7-1 Creación de la primera cuenta de instalador

**AVISO** 

Si la empresa necesita múltiples cuentas de instalador, inicie sesión en la aplicación FusionSolar y pulse **Añadir usuario** para crear otra cuenta de instalador.





Figura 7-2 Creación de múltiples cuentas de instalador para una misma empresa

#### 7.2.3 Creación de una planta y de una cuenta de propietario


#### Conexión en red del Smart Dongle



#### **MOTA**

Para obtener más información sobre el despliegue de una planta nueva, consulte el documento **Guía** rápida de la aplicación FusionSolar o escanee el código QR.

#### Conexión en red del EMMA



#### **MOTA**

Para conocer detalles, consulte el documento Guía rápida de la aplicación FusionSolar (EMMA).

Si el cargador se conecta al router a través de la WLAN, es necesario iniciar sesión en el cargador para configurar la información de la WLAN antes del despliegue del EMMA.

- 1. Conéctese a la pantalla de puesta en servicio local del cargador.
- 2. Pulse **O&M** > **Gestión de rutas** y seleccione **WLAN**.

# 7.3 Configuración de funciones y características mediante la puesta en servicio de los dispositivos

#### **AVISO**

- El voltaje y la frecuencia de conexión a la red eléctrica de los inversores en China se configuran antes de la entrega según el estándar NB/T 32004 o la norma china más reciente. Si el inversor no se puede conectar a la red eléctrica porque el voltaje de esta última es similar o superior al voltaje requerido por las leyes y normas chinas, se puede seleccionar otro nivel de voltaje después de haber obtenido el permiso del operador de energía local.
- Si el voltaje de la red eléctrica excede el umbral superior, la vida útil de las cargas que se encuentran en el lado de la red eléctrica puede verse afectada, o puede producirse una pérdida de producción energética. En este caso, la empresa no será responsable de ninguna consecuencia.

Escoja **Puesta en servicio del dispositivo** y configure los parámetros correspondientes del dispositivo.

- Para obtener más información sobre el portal de puesta en servicio cuando se utiliza la conexión en red del Smart Dongle, consulte la sección B Conexión del inversor en la aplicación.
- Para obtener más información sobre el portal de puesta en servicio cuando se utiliza la conexión en red del EMMA, consulte la sección C Conexión del EMMA en la aplicación.

#### 7.3.1 Configuración de los parámetros comunes

Configure los parámetros comunes en función de los dispositivos conectados a la planta.

Tabla 7-2 Configuración de los parámetros comunes

Parámetro	Descripción del escenario	Operación
Control del punto de conexión a la red eléctrica	Muchas regiones imponen un límite con respecto a la potencia exportada a la red de un sistema de generación de energía. Por lo tanto, se requiere un contador de potencia para medir la potencia del punto de conexión a la red eléctrica para controlar la salida del inversor en tiempo real, lo que garantiza que la potencia exportada a la red cumple con el requisito de potencia permitido por la red eléctrica.	Conexión en red del Smart     Dongle: Escoja Puesta en     servicio del dispositivo, pulse     Ajuste de alimentación y     configure los parámetros     correspondientes. Para obtener     más información sobre la     descripción y los ajustes de los     parámetros, consulte la sección     de configuración de parámetros     (conexión en red del Smart     Dongle) del Manual de puesta     en servicio de la solución Smart     PV residencial (Smart Dongle).

Parámetro	Descripción del escenario	Operación
Configuraci ón de los parámetros de las baterías	Si hay una batería conectada al sistema, es necesario añadirla y configurar sus parámetros.	Conexión en red del EMMA:     Escoja Puesta en servicio del     dispositivo, pulse Ajuste de     alimentación y configure los     parámetros correspondientes.     Para obtener más información
Control de capacidad	Esta función se aplica a las áreas que tienen términos de potencia para las horas punta. La función de control de capacidad permite reducir la potencia pico obtenida de la red eléctrica en el modo de autoconsumo máximo o el modo TOU durante las horas punta, lo que permite reducir las tarifas de la electricidad.	sobre la descripción y los ajustes de los parámetros, consulte la sección de configuración de parámetros (conexión en red del EMMA) del <i>Manual del usuario de la solución Smart PV residencial (EMMA)</i> .

Para configurar más parámetros, pulse **Ajustes**. Para obtener información detallada sobre los ajustes de los parámetros, consulte el documento **Manual del usuario de la aplicación FusionSolar**. Este documento también se puede obtener escaneando el código QR.



### 7.3.2 (Opcional) Configuración de la distribución física de los Smart PV Optimizers

El Smart PV Optimizer es un convertidor de CC a CC que realiza el seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT) de cada módulo FV para mejorar la producción energética del sistema FV. Permite el apagado y la monitorización a nivel de los módulos.

Si se configuran optimizadores para los módulos FV, una vez creada una distribución física, se podrá ver la ubicación física de cada optimizador. Si un módulo FV está defectuoso, este se podrá localizar rápidamente en función de la distribución física para rectificar el fallo. Si un módulo FV sin optimizador está defectuoso, es necesario comprobar los módulos FV uno a uno para localizar el defectuoso, lo que requiere mucho tiempo y es ineficiente.

Para obtener más información sobre la distribución física de los optimizadores, consulte el documento FusionSolar Physical Layout User Guide.




Figura 7-3 Visualización de una distribución física en la aplicación FusionSolar

Figura 7-4 Visualización de una distribución física en el FusionSolar SmartPVMS



#### 7.3.3 AFCI

#### Función

Si los cables o módulos fotovoltaicos están mal conectados o dañados, se pueden generar arcos eléctricos, lo que puede provocar un incendio. Los inversores solares Huawei proporcionan detección de arco, en cumplimiento de la norma UL 1699B-2018, que garantiza la seguridad y la inversión del usuario.

Esta función está activada de forma predeterminada. El inversor solar detecta automáticamente los fallos de arco. Para desactivar esta función, inicie sesión en la aplicación FusionSolar, abra la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo**, elija **Ajustes** > **Parámetros funcionales** y desactive **AFCI**.

#### **Ⅲ** NOTA

La función AFCI funciona solo con los módulos FV comunes o los optimizadores Huawei, pero no es compatible con los módulos FV inteligentes ni los optimizadores de terceros.

#### Cómo borrar alarmas

La función AFCI incluye la alarma Fallo en arco de CC.

El SUN2000 incluye un mecanismo automático para borrar las alarmas AFCI. Si una alarma se activa menos de cinco veces en un plazo de 24 horas, el SUN2000 la borra automáticamente. Si la alarma se activa más de cinco veces en un plazo de 24 horas, el SUN2000 se bloquea como medida de protección. Tendrá que borrar manualmente la alarma en el SUN2000 para que funcione correctamente.

Puede borrar manualmente la alarma como se indica a continuación:

Método 1: Aplicación FusionSolar

Inicie sesión en la aplicación FusionSolar y elija **Mi** > **Puesta en servicio del dispositivo**. En la pantalla **Puesta en servicio del dispositivo**, conéctese e inicie sesión en el SUN2000 que haya generado la alarma AFCI, toque **Gestión de alarmas** y, a continuación, toque **Eliminar** a la derecha de la alarma **Fallo en arco de CC** para borrarla.

Figura 7-5 Gestión de alarmas



• Método 2: Sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar

Inicie sesión en el Sistema de gestión inteligente de celdas FV FusionSolar utilizando una cuenta sin titular, seleccione **Mantenimiento** > **Gestión de alarmas**. Después seleccione la alarma **Fallo en arco de CC** y haga clic en **Eliminar** para borrar la alarma.

Figura 7-6 Cómo borrar alarmas



Cambie a la cuenta del titular con los derechos de gestión de la planta FV. En la página de inicio, haga clic en el nombre de la planta FV y acceda a la página de esta. Después haga clic en **Aceptar** cuando se le solicite para borrar la alarma.


#### 7.3.4 DRM (estándar australiano AS 4777)

#### Función

Según el estándar australiano AS 4777.2-2015, los inversores deben admitir la función de los modos de respuesta a la demanda (DRM), y DRM0 es un requisito obligatorio.

Esta función está deshabilitada por defecto.

Figura 7-7 Diagrama de cableado para la función de DRM



#### **Ⅲ** NOTA

El dispositivo de habilitación de respuesta a la demanda (DRED) es un dispositivo de despacho de la red eléctrica.

Tabla 7-3 Requisitos de DRM


Modo	Puerto del inversor	Requisitos
DRM0	DI1 y GND del puerto COM	<ul> <li>Cuando S0 y S9 están encendidos, el inversor se debe apagar.</li> <li>Cuando S0 está apagado y S9 está encendido, el inversor se debe conectar a la red eléctrica.</li> </ul>

#### **Procedimiento**

Paso 1 En la página de inicio, seleccione Ajustes > Parámetros de funciones.

Paso 2 Configure DRM como

Figura 7-8 DRM



----Fin

#### 7.4 Visualización del estado de creación de una planta

La aplicación FusionSolar proporciona información general sobre las plantas. Esto incluye el estado de funcionamiento, la producción energética, el consumo de energía, los ingresos y el diagrama de flujo de energía de las plantas en tiempo real.

Inicie sesión en la aplicación, pulse **Inicio** y pulse **Plantas**. Esta pantalla muestra el estado de funcionamiento en tiempo real y la información básica de todas las plantas que gestiona el usuario por defecto.




Figura 7-9 Visualización del estado de creación de una planta

# **8** Mantenimiento del sistema

#### **№** PELIGRO

 Use elementos de protección individual y herramientas aisladas específicas para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.

#### ADVERTENCIA

Antes de realizar el mantenimiento, apague los equipos, siga las instrucciones de la
etiqueta de descarga diferida y espere el tiempo especificado para asegurarse de que los
equipos no tengan alimentación.

#### 8.1 Mantenimiento de rutina

Para asegurarse de que el inversor funcione correctamente durante un período prolongado, se recomienda realizar el mantenimiento de rutina tal como se describe en esta sección.

#### **⚠** ATENCIÓN

Apague el sistema antes de limpiarlo, antes de conectar los cables y antes de comprobar la fiabilidad de la conexión a tierra.

Tabla 8-1 Lista de comprobaciones de mantenimiento

Comprobación	Método de comprobación	Frecuencia de mantenimiento
Limpieza del sistema	Compruebe periódicamente si los disipadores de calor están obstruidos o sucios.	Una vez cada 6 a 12 meses

Comprobación	Método de comprobación	Frecuencia de mantenimiento
Limpieza de las entradas y salidas de aire	Compruebe periódicamente si hay polvo u objetos extraños en las entradas y salidas de aire.	Apague el inversor y quite el polvo y los objetos extraños. De ser necesario, quite las placas deflectoras de las entradas y salidas de aire para realizar la limpieza.
		Una vez cada 6 a 12 meses (o una vez cada 3 a 6 meses según las condiciones reales del polvo en el entorno)
Ventilador	Compruebe si el ventilador genera un ruido anormal mientras está en funcionamiento.	Quite los objetos extraños del ventilador. Si el ruido anormal persiste, sustituya el ventilador. Para conocer detalles, consulte la sección 8.5 Sustitución de un ventilador. Una vez cada 6 a 12 meses
Estado de funcionamiento del sistema	<ul> <li>Compruebe si el inversor está dañado o deformado.</li> <li>Compruebe si el inversor genera sonidos anormales durante su funcionamiento.</li> <li>Compruebe si todos los parámetros del inversor están configurados correctamente durante el funcionamiento.</li> </ul>	Una vez cada 6 meses
Conexión eléctrica	<ul> <li>Compruebe si los cables están desconectados o flojos.</li> <li>Compruebe si los cables están dañados, especialmente el revestimiento de los cables que están en contacto con una superficie metálica.</li> </ul>	6 meses después de la primera puesta en servicio y una vez cada 6 a 12 meses después de eso
Fiabilidad de la puesta a tierra	Compruebe si el cable de tierra está conectado de manera segura.	6 meses después de la primera puesta en servicio y una vez cada 6 a 12 meses después de eso
Sellado	Compruebe si todos los bornes y puertos están sellados correctamente.	Una vez al año

#### 8.2 Apagado del sistema

#### **Precauciones**

#### **↑** ADVERTENCIA

- Una vez apagado el sistema, el inversor seguirá estando caliente y recibiendo alimentación, lo que puede causar descargas eléctricas o quemaduras. Por lo tanto, espere al menos 5 minutos y póngase guantes aislantes antes de trabajar con el inversor.
- Antes de realizar el mantenimiento del optimizador y de los strings FV, apague el sistema según el procedimiento respectivo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas debido a que los strings FV tienen alimentación.

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Envíe un comando de apagado en la aplicación.
- Paso 2 Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado).
- Paso 3 (Opcional) Instale el tornillo de fijación correspondiente al DC SWITCH.
- Paso 4 Apague el interruptor de CA que se encuentra entre el inversor y la red eléctrica.
- **Paso 5** Apague el interruptor de CC que se encuentra entre el inversor y los strings FV.
- **Paso 6** (Opcional) Apague el interruptor de baterías que se encuentra entre el inversor y la batería.

----Fin

#### 8.3 Resolución de problemas

Las gravedades de las alarmas se definen a continuación:

- Grave: El inversor se apaga o algunas funciones tienen anomalías debido a un fallo.
- Menor: Algunos componentes del inversor están defectuosos, pero el sistema aún puede conectarse a la red eléctrica y generar energía.
- Advertencia: El inversor funciona normalmente, pero su potencia de salida disminuye debido a factores externos.

Tabla 8-2 Alarmas y medidas de resolución comunes

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2001	Alta tensión de la cadena	Grave	El conjunto FV no está configurado adecuadamente. Hay una cantidad excesiva de módulos FV conectados en serie al string FV, por lo que el voltaje de circuito abierto supera el voltaje de operación máximo del dispositivo.  ID de la causa = 1, 2, 3  1: El voltaje de entrada de PV1 es alto.  2: El voltaje de entrada de PV2 es alto.  3: El voltaje de entrada de PV3 es alto.	Compruebe la configuración de la conexión en serie del string FV y asegúrese de que el voltaje de circuito abierto de este último no sea superior al voltaje de operación máximo del dispositivo. Una vez corregida la configuración del conjunto FV, la alarma desaparecerá.
2002	Fallo en arco de CC	Grave	<ul> <li>Los cables de alimentación del string FV hacen arcos o un contacto deficiente.</li> <li>ID de causa 1: Fallo en arco de CC de PV1</li> <li>ID de causa 2: Fallo en arco de CC de PV2</li> <li>ID de causa 3: Fallo en arco de CC de PV3</li> </ul>	Compruebe si los cables del string hacen arcos o un contacto deficiente.
2003	Fallo en arco de CC	Grave	Los cables de alimentación del string FV hacen arcos o un contacto deficiente (detección precisa a nivel del string)  ID de causa 1: String FV 1  ID de causa 2: String FV 2  ID de causa 3: String FV 3	Compruebe si los cables del string FV hacen arcos o un contacto deficiente.

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2011	Conexión inversa del string	Grave	El string FV está conectado de forma inversa.  ID de la causa = 1, 2, 3  1: Conexión inversa de PV1.  2: Conexión inversa de PV2.  3: Conexión inversa de PV3.	<ol> <li>Compruebe si el string FV se ha conectado al dispositivo a la inversa. De ser así, espere hasta que la corriente del string FV descienda a menos de 0.5 A, ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado) y ajuste la polaridad del string FV.</li> <li>Si el fallo persiste, restablezca el dispositivo en la interfaz de usuario web o la aplicación de mantenimiento local del controlador de capa superior. Opcionalmente, apague los interruptores de CA y CC, espere 5 minutos y después enciéndalos.</li> </ol>
2021	Error de comproba ción de AFCI	Grave	<ul> <li>Hay un error en la comprobación de AFCI.</li> <li>ID de la causa = 1, 2</li> <li>1: El circuito de comprobación de AFCI tiene anomalías.</li> <li>2: El circuito AFCI está defectuoso.</li> </ul>	Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC; luego, enciéndalos al cabo de 5 minutos. Si el fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.
2032	Error de red	Grave	<ul> <li>ID de la causa = 1</li> <li>Ha ocurrido una interrupción en el suministro de la red eléctrica.</li> <li>El circuito de CA está desconectado, o el disyuntor de CA está apagado (posición OFF).</li> </ul>	<ol> <li>Compruebe el voltaje de CA.</li> <li>Compruebe si el circuito de CA está desconectado o si el disyuntor de CA está apagado (posición OFF).</li> </ol>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2033	Baja tensión en la red	Grave	ID de la causa = 1  El voltaje de la red eléctrica está por debajo del umbral inferior, o la duración de la baja tensión ha sido superior al valor especificado del período de continuidad del suministro ante caída de tensión (LVRT).	<ol> <li>Si la alarma ocurre ocasionalmente, es posible que la red eléctrica esté experimentando una anomalía temporal. El dispositivo se restablece automáticamente tras detectar que el estado de la red eléctrica ha vuelto a la normalidad.</li> <li>Si la alarma ocurre frecuentemente, compruebe si el voltaje de la red eléctrica está dentro de los valores permitidos. De no ser así, contacte con el operador de electricidad local. De ser así, modifique el umbral de protección contra subtensión de la red eléctrica mediante la aplicación móvil o el sistema de gestión de red (NMS) con el consentimiento del operador de electricidad local.</li> <li>Si el fallo persiste durante mucho tiempo, compruebe la conexión entre el interruptor de CA y el cable de alimentación de salida.</li> </ol>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2034	Sobretensi ón en la red	Grave	ID de la causa = 1 El voltaje de la red eléctrica supera el umbral superior o la alta tensión ha durado más que el valor especificado del período de protección de la conexión en caso de alta tensión (HVRT).	<ol> <li>Si la alarma ocurre ocasionalmente, es posible que la red eléctrica esté experimentando una anomalía temporal. El dispositivo se restablece automáticamente tras detectar que el estado de la red eléctrica ha vuelto a la normalidad.</li> <li>Si la alarma ocurre frecuentemente, compruebe si el voltaje de la red eléctrica está dentro de los valores permitidos. De no ser así, contacte con el operador de electricidad local. De ser así, modifique el umbral de protección contra sobretensión de la red eléctrica mediante la aplicación móvil o el NMS con el consentimiento del operador de electricidad local.</li> <li>Compruebe si el voltaje máximo de la red eléctrica es demasiado</li> </ol>
				elevado. Si el fallo persiste y no se puede rectificar durante mucho tiempo, contacte con el operador de electricidad.
2036	Sobrefrec uencia de red	Grave	ID de la causa = 1  Excepción de la red eléctrica:  La frecuencia real de la red eléctrica es superior al requisito estándar de la red eléctrica local.	Si la alarma ocurre     ocasionalmente, es posible que la     red eléctrica esté experimentando     una anomalía temporal. El     dispositivo se restablece     automáticamente tras detectar que     el estado de la red eléctrica ha     vuelto a la normalidad.
				2. Si esta alarma ocurre frecuentemente, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica está dentro de los valores permitidos. De no ser así, contacte con el operador de electricidad local. De ser así, modifique el umbral de protección contra sobrefrecuencia de la red eléctrica mediante la aplicación móvil o el NMS tras haber obtenido el consentimiento del operador de electricidad local.

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2037	Subfrecue ncia de red eléctrica	Grave	ID de la causa = 1  Excepción de la red eléctrica:  La frecuencia real de la red eléctrica es inferior al requisito estándar de la red eléctrica local.	<ol> <li>Si la alarma ocurre ocasionalmente, es posible que la red eléctrica esté experimentando una anomalía temporal. El dispositivo se restablece automáticamente tras detectar que el estado de la red eléctrica ha vuelto a la normalidad.</li> <li>Si esta alarma ocurre frecuentemente, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica está dentro de los valores permitidos. De no ser así, contacte con el operador de electricidad local. De ser así, modifique el umbral de protección contra subfrecuencia de la red eléctrica mediante la aplicación móvil o el NMS con el consentimiento del operador de electricidad local.</li> </ol>
2038	Frecuenci a inestable de la red eléctrica	Grave	ID de la causa = 1  Excepción de la red eléctrica:  La velocidad de cambio de frecuencia real de la red eléctrica no cumple el estándar de la red eléctrica local.	<ol> <li>Si la alarma ocurre ocasionalmente, es posible que la red eléctrica esté experimentando una anomalía temporal. El dispositivo se restablece automáticamente tras detectar que el estado de la red eléctrica ha vuelto a la normalidad.</li> <li>Si esta alarma ocurre frecuentemente, compruebe si la frecuencia de la red eléctrica está dentro de los valores permitidos. De no ser así, contacte con el operador de electricidad local.</li> </ol>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2039	Sobrecorri ente de CA	Grave	ID de la causa = 1  La red eléctrica experimenta una caída de tensión drástica o un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente de CA transitoria del dispositivo excede el umbral superior y se activa la protección.	1. El dispositivo detecta sus condiciones externas de funcionamiento en tiempo real. Una vez rectificado el fallo, el dispositivo se recupera automáticamente.  2. Si la alarma ocurre frecuentemente y afecta a la producción energética de la planta eléctrica, compruebe si hay un cortocircuito en la salida. Si el fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.
2040	Compone nte de CC de salida excesivo	Grave	ID de la causa = 1 El componente de CC de la corriente de CA excede el umbral superior.	<ol> <li>El dispositivo detecta sus condiciones externas de funcionamiento en tiempo real.         Una vez rectificado el fallo, el dispositivo se recupera automáticamente.</li> <li>Si la alarma ocurre frecuentemente, contacte con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.</li> </ol>
2051	Corriente residual anormal	Grave	ID de la causa = 1  La impedancia de aislamiento a PE (tierra de protección) del lado de la entrada disminuye cuando el dispositivo está funcionando.	<ol> <li>Si la alarma ocurre ocasionalmente, es posible que el circuito externo tenga una anomalía temporal. El SUN2000 se recupera automáticamente una vez rectificado el fallo.</li> <li>Si la alarma ocurre con frecuencia o persiste, compruebe si la impedancia entre el string FV y la tierra es demasiado baja.</li> </ol>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2062	Baja resis aislamient o	Grave	<ul> <li>ID de la causa = 1</li> <li>Ha ocurrido un cortocircuito entre el conjunto FV y la tierra.</li> <li>El aire ambiente del conjunto FV está húmedo, y el aislamiento entre el conjunto FV y la tierra es deficiente.</li> </ul>	<ol> <li>Configure el valor mínimo para el parámetro Protección de resistencia de aislamiento y reinicie el inversor.</li> <li>Compruebe que el cable de tierra del dispositivo esté conectado correctamente.</li> <li>Compruebe la impedancia de salida del conjunto FV a tierra. Si hay un cortocircuito o un aislamiento insuficiente, solucione el problema.         Resistencia de aislamiento de la corriente: x MΩ, posible posición del cortocircuito: x%. La posición del cortocircuito es válida para un solo string FV. Si hay múltiples strings FV, compruébelos uno a uno. Para conocer detalles, consulte la sección 8.6         Localización de fallos de resistencia de aislamiento.     </li> </ol>
2063	Exceso de temperatu ra en armario	Menor	<ul> <li>ID de la causa = 1</li> <li>El dispositivo está instalado en un lugar con ventilación insuficiente.</li> <li>La temperatura ambiente excede el umbral superior.</li> <li>El dispositivo no funciona correctamente.</li> </ul>	<ul> <li>Compruebe la ventilación y la temperatura ambiente de la posición de instalación del dispositivo.</li> <li>Si hay una ventilación insuficiente o si la temperatura ambiente excede el umbral superior, mejore la ventilación y la disipación del calor.</li> <li>Si tanto la ventilación como la temperatura ambiente cumplen los requisitos aplicables, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.</li> </ul>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2064			Se ha producido un fallo grave en el circuito interno del dispositivo.  ID de la causa = 1-12  1: Hay un cortocircuito en la entrada de amplificación.  2: Hay sobrecorriente en la entrada de amplificación.  3: El circuito de control está averiado.  4: El circuito inversor tiene anomalías.  5: El sensor de corriente residual está averiado.  6: Hay un fallo en la detección de temperatura.  7: Hay un fallo de lectura/ escritura de EEPROM.  8: La fuente de alimentación auxiliar tiene anomalías.  9: El relé conectado a la red eléctrica tiene anomalías.  10: El bus de CC tiene sobretensión.  11: El bus de CC tiene subtensión.	Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC; luego, enciéndalos al cabo de 5 minutos. Si el fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.
			12: El bus de CC tiene un desequilibrio de voltaje.	

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2065	Error al actualizar o no coincide la versión	Menor	<ul> <li>La actualización no se completa con normalidad.</li> <li>ID de la causa = 1-4, 7</li> <li>1. El software y el hardware del controlador principal no coinciden.</li> <li>2: Las versiones de software del controlador principal y el auxiliar no coinciden.</li> <li>3: Las versiones de software del controlador de potencia y monitorización no coinciden.</li> <li>4: Error en la actualización.</li> <li>7: Se produce un error en la actualización del optimizador.</li> </ul>	<ol> <li>Vuelva a realizar una actualización.</li> <li>Si la actualización falla varias veces, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.</li> </ol>
61440	Fallo de la unidad de monitoriz ación	Menor	<ul> <li>ID de la causa = 1</li> <li>La memoria flash es insuficiente.</li> <li>La memoria flash tiene sectores dañados.</li> </ul>	Apague el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC; luego, enciéndalos al cabo de 5 minutos. Si el fallo persiste, reemplace la tarjeta de monitorización o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de su distribuidor.
2067	Recolecto r de energía con fallo	Grave	ID de la causa = 1 El contador de potencia está desconectado.	<ol> <li>Compruebe que el modelo del contador de potencia configurado sea igual al modelo real.</li> <li>Compruebe que los parámetros de comunicaciones correspondientes a los Smart Power Sensors sean iguales a las configuraciones de RS485 del dispositivo.</li> <li>Compruebe si el Smart Power Sensor está encendido y si el cable de comunicaciones RS485 está conectado.</li> </ol>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2068	Batería anormal	Menor	<ul> <li>La batería está defectuosa.</li> <li>La comunicación con la batería está interrumpida.</li> <li>El disyuntor de la batería se desconecta mientras el inversor está en funcionamiento.</li> <li>ID de la causa = 1-5</li> <li>1: La comunicación de la batería es anormal.</li> <li>2: El puerto de la batería tiene sobrecorriente.</li> <li>3. El cable de habilitación de la batería no está conectado correctamente.</li> <li>4: El voltaje del puerto de la batería es anormal.</li> <li>5: La conexión de los cables de la batería tiene anomalías.</li> </ul>	<ol> <li>Si el indicador de fallo de batería está encendido sin parpadear o intermitente, póngase en contacto con el proveedor de la batería.</li> <li>Compruebe que la batería esté habilitada, que el cable de comunicaciones y el cable de alimentación estén conectados correctamente, y que los parámetros de comunicación coincidan con la configuración de RS485 del dispositivo.</li> <li>Compruebe que el interruptor de alimentación auxiliar de la batería esté en la posición ON (encendido).</li> <li>Envíe un comando de apagado en la aplicación. Apague el interruptor de salida de CA, el interruptor de entrada de CC y el interruptor de baterías. Después, encienda el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC en ese orden al cabo de 5 minutos.</li> <li>Si el fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.</li> </ol>
2070	Isla eléctrica activa	Grave	ID de la causa = 1 Cuando hay una interrupción en el suministro eléctrico de CA en la red eléctrica, el dispositivo detecta la formación de islas eléctricas proactivamente.	Compruebe que el voltaje en el punto de conexión a la red eléctrica del dispositivo sea normal.

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2077	Sobrecarg a de salida en isla	Grave	<ul> <li>ID de la causa = 1, 2</li> <li>La salida está sobrecargada o hace cortocircuito.</li> <li>La irradiancia o el nivel de batería son bajos.</li> </ul>	<ol> <li>Compruebe si la salida del dispositivo hace cortocircuito.</li> <li>Compruebe si la configuración de carga del dispositivo supera el valor nominal.</li> <li>Si la irradiancia o el nivel de la batería son bajos, quite algunas cargas.</li> <li>Después de resolver los problemas mencionados, elimine la alarma manualmente.</li> </ol>

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2080	Configura ción de módulo fotovoltai co anormal	Grave	La configuración del módulo FV no cumple los requisitos aplicables, o la salida del módulo FV está conectada a la inversa o hace cortocircuito.  ID de la causa = 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13  • 2: La potencia del string FV o la cantidad de optimizadores conectados en serie en un string FV exceden el umbral superior.  • 3: La cantidad de optimizadores conectados en serie en un string FV está por debajo del umbral inferior, la salida del string FV está conectada a la inversa, o la salida de algunos optimizadores del string FV está conectada a la inversa.  • 6: Bajo un mismo MPPT, la cantidad de optimizadores conectados en serie en los strings FV conectados en paralelo es diferente, o la salida de algunos optimizadores de los strings FV está conectada a la inversa.  • 7: La posición de instalación de los optimizadores ha cambiado, o se han combinado o intercambiado algunos strings FV.  • 8: La luz solar es débil o cambia de forma anormal.  • 9: En escenarios de configuración parcial, el voltaje del string FV supera las especificaciones del voltaje de entrada de los dispositivos.  • 12:	Compruebe si la cantidad total de los módulos FV, la cantidad de módulos FV de un string y la cantidad de strings FV cumplen los requisitos aplicables, y si la salida de los módulos FV está conectada a la inversa.  ID2: Compruebe si la potencia de los strings FV o la cantidad de módulos FV conectados en serie del string FV exceden el umbral superior.  ID3: Compruebe si la cantidad de optimizadores conectados en serie en el string FV está por debajo del umbral inferior. Compruebe si la salida del string FV está conectada a la inversa. Compruebe si la salida del string FV está desconectada. Compruebe si el cable de extensión de salida del optimizador es correcto (conector positivo en un extremo y conector negativo en el otro).  ID6: Compruebe si la cantidad de optimizadores conectados en serie en los strings FV conectados en serie en los strings FV conectados en paralelo bajo un mismo MPPT es la misma. Compruebe si el cable de extensión de salida del optimizadores conectados en paralelo bajo un mismo MPPT es la misma. Compruebe si el cable de extensión de salida del optimizadore es correcto (conector positivo en un extremo y conector negativo en el otro).  ID7: Cuando la luz solar sea normal, vuelva a realizar la función de búsqueda de optimizadores.  ID8: Cuando la luz solar sea normal, vuelva a realizar la función de búsqueda de optimizadores.

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
			<ol> <li>Compruebe si la cantidad de optimizadores conectados en serie en el string FV está por debajo del umbral inferior.</li> <li>Compruebe si los bornes de salida del string están conectados con la polaridad invertida.</li> <li>Ha ocurrido una desconexión en el string.</li> <li>Los bornes de salida de algunos optimizadores del string FV están conectados con la polaridad invertida.</li> <li>13:</li> <li>No se admite la configuración parcial de los optimizadores.</li> <li>La cantidad de optimizadores conectados en serie excede el umbral superior.</li> </ol>	<ul> <li>ID9: Calcule el voltaje del string FV en función de la cantidad de módulos FV del string y compruebe si el voltaje del string FV excede el umbral superior del voltaje de entrada del inversor.</li> <li>ID12: Compruebe la conexión de los cables del string. Para conocer detalles, consulte la guía de instalación rápida del optimizador.</li> <li>1. Compruebe si la cantidad de optimizadores conectados en serie en el string FV está por debajo del umbral inferior.</li> <li>2. Compruebe si la salida del string FV tiene la polaridad invertida.</li> <li>3. Compruebe si la salida del string FV está desconectada.</li> <li>4. Compruebe si el cable de extensión de salida del optimizador (de haberlo) está preparado correctamente (el conector positivo en un extremo y el conector negativo en el otro).</li> <li>ID13:</li> <li>1. Rectifique la configuración del optimizadores conectados en serie esté dentro del umbral superior.</li> </ul>
2081	Fallo del optimizad or	Adverten cia	ID de la causa = 1 Hay un optimizador con fallos.	Observe los detalles del fallo en la página de información del optimizador.      Póngase en contacto con su
				distribuidor o con el servicio de asistencia técnica para reemplazar el optimizador.

ID de la alarma	Nombre de la alarma	Graveda d de la alarma	Causas posibles	Resolución de problemas
2082	Anormali dad de controlado r conectado a la red eléctrica/e n isla	Grave	ID de la causa = 1 El dispositivo no se puede comunicar con el Smart Backup Box. ID de la causa = 2 Se ha producido un fallo irrecuperable en un circuito interno del Smart Backup Box.	<ol> <li>Envíe un comando de apagado en la aplicación. Apague el interruptor de salida de CA, el interruptor de entrada de CC y el interruptor de baterías.</li> <li>Compruebe si el cable de alimentación y el cable RS485 entre el Smart Backup Box y el dispositivo funcionan normalmente.</li> <li>Pasados 5 minutos, encienda el interruptor de baterías, el lado de salida de CA, el interruptor de salida de CA y el interruptor de entrada de CC.</li> <li>Si la alarma persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.</li> </ol>
2086	Anormali dad en ventilador externo	Grave	ID de la causa = 1 Hay un cortocircuito en el ventilador externo, la fuente de alimentación es insuficiente o el canal de aire está obstruido.	<ol> <li>Apague el ventilador, apague el interruptor de CC, compruebe si las aspas del ventilador están dañadas y quite los objetos extraños que estén cerca del ventilador.</li> <li>Vuelva a instalar el ventilador, encienda el interruptor de CC y espere a que arranque el inversor. Si el fallo continúa después de 15 minutos, reemplace el ventilador externo.</li> </ol>

### **MOTA**

Contacte con su proveedor si se han realizado todos los procedimientos de análisis de fallos enumerados anteriormente y el fallo persiste.

### 8.4 Sustitución de un inversor

Paso 1 Desinstale el inversor.

- 1. Apague el sistema. Para conocer detalles, consulte la sección 8.2 Apagado del sistema.
- 2. Desconecte todos los cables del inversor, incluidos los cables de señal, los cables de entrada de CC, los cables de las baterías, los cables de salida de CA y los cables de tierra.

- 3. Quite la antena WLAN o el Smart Dongle del inversor.
- 4. Quite el inversor de la ménsula de montaje.
- 5. Quite la ménsula de montaje.

#### Paso 2 Embale el inversor.

- Si cuenta con el embalaje original, úselo para embalar el inversor y después séllelo con cinta adhesiva.
- Si no cuenta con el embalaje original, ponga el inversor dentro de una caja de cartón duro adecuada y séllela adecuadamente.

#### Paso 3 Deseche el inversor.

Si el inversor llega al final de su vida útil, deséchelo según las normas locales correspondientes al descarte de equipos eléctricos.

Paso 4 Instale un inversor nuevo.

----Fin

### 8.5 Sustitución de un ventilador


### **⚠** ATENCIÓN

- Antes de sustituir un ventilador, apague el inversor.
- Cuando sustituya un ventilador, utilice herramientas aisladas y use elementos de protección individual (EPI).

### **Procedimiento**

**Paso 1** Quite la tapa del ventilador, desconecte los cables correspondientes y extraiga el ventilador defectuoso.

Figura 8-1 Desinstalación del ventilador defectuoso



Paso 2 Instale un ventilador nuevo, conecte y ate los cables, e instale la tapa del ventilador.

----Fin

### 8.6 Localización de fallos de resistencia de aislamiento

Si la resistencia de puesta a tierra de un string FV conectado al SUN2000 es demasiado baja, el SUN2000 genera una alarma de **Baja resis aislamiento**.

Las causas posibles son las siguientes:

- Se ha producido un cortocircuito entre la matriz FV y la tierra.
- El aire ambiente de la matriz FV está húmedo, y el aislamiento entre la matriz FV y el suelo es deficiente.


Cuando el inversor informe de una alarma de **Baja resistencia de aislamiento**, comenzará automáticamente la localización de fallos de la resistencia de aislamiento. Si la localización de fallos tiene éxito, la información de la ubicación del fallo se muestra en la pantalla **Detalles de la alarma de** la alarma **Baja resistencia de aislamiento** en la aplicación FusionSolar.

Inicie sesión en la aplicación FusionSolar, escoja **Alarma** > **Alarma activa** y seleccione **Baja** resistencia de aislamiento para entrar en la pantalla **Detalles** de la alarma.

#### 

- Los bornes positivo y negativo de un string FV se conectan a los bornes PV+ y PV- del SUN2000, respectivamente. La posición del 0 % corresponde al borne PV-, mientras que la posición del 100 % corresponde al borne PV+. Los otros porcentajes indican que el fallo ocurre en un módulo FV o en un cable del string FV.
- Posición posible del fallo = Cantidad total de módulos FV de un string FV × porcentaje de posiciones posibles del cortocircuito. Por ejemplo, si un string FV está compuesto por 14 módulos FV y el porcentaje de la posición posible del cortocircuito es del 34 %, la posición posible del fallo es 4.76 (14 × 34 %), lo que indica que el fallo se ubica cerca del módulo FV 4, incluidos los módulos FV adyacentes y sus cables. El SUN2000 tiene una precisión de detección de ±1 módulo FV.
- El MPPT1 que puede estar defectuoso corresponde al PV1, el MPPT2 que puede estar defectuoso corresponde al PV2, y el MPPT3 que puede estar defectuoso corresponde al PV3. Siga los pasos indicados a continuación para localizar y rectificar el fallo.
- Cuando se produce un fallo sin cortocircuito, el porcentaje de cortocircuito posible no se muestra. Si la resistencia de aislamiento es superior a 0.001 MΩ, el fallo no está relacionado con un cortocircuito. Compruebe uno a uno todos los módulos FV del string FV defectuoso para localizar y rectificar el fallo.

Figura 8-2 Porcentaje de posiciones con cortocircuito



### **Procedimiento**

### **AVISO**

Si la irradiación o el voltaje de la cadena FV son demasiado altos, la localización de fallos de la resistencia de aislamiento puede fallar. En este caso, el estado de localización de fallos que aparece en la pantalla **Detalles de la alarma** es **Condiciones no cumplidas**. Siga los pasos indicados a continuación para conectar una a una las cadenas FV al inversor para localizar el fallo. Si el sistema no tiene ningún optimizador configurado, omita las operaciones correspondientes a los optimizadores.

- Paso 1 Asegúrese de que las conexiones de CA sean normales. Inicie sesión en la aplicación FusionSolar, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de apagado. Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado).
- Paso 2 Conecte una cadena FV al inversor y ponga el DC SWITCH en la posición ON (encendido). Si el estado del inversor es Apagado: Comando, inicie sesión en la aplicación, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de arranque.
- Paso 3 Escoja Alarma en la pantalla principal, entre en la pantalla Alarma activa y compruebe si se ha generado una alarma de Baja resistencia de aislamiento.
  - Si no se genera ninguna alarma de Baja resistencia de aislamiento 1 minuto después del encendido del lado de CC, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de apagado. Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado). Siga con el paso 2 y compruebe el resto de las cadenas FV una a una.
  - Si se genera una alarma de Baja resistencia de aislamiento 1 minuto después del encendido del lado de CC, compruebe el porcentaje de las posiciones posibles del cortocircuito en la pantalla Detalles de la alarma y calcule la ubicación del módulo FV posiblemente defectuoso en función del porcentaje. A continuación, siga con el paso 4.
- Paso 4 Inicie sesión en la aplicación, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de apagado. Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado). Compruebe si los conectores o los cables de alimentación de CC entre el optimizador y el módulo FV, entre módulos FV adyacentes o entre optimizadores adyacentes de la posición posible del fallo están dañados.
  - De ser así, sustituya los conectores o los cables de alimentación de CC dañados y después ponga el DC SWITCH en la posición ON (encendido). Si el estado del inversor es Apagado: Comando, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF y envíe un comando de arranque. Observe la información de la alarma.
    - Si no se genera una alarma de Baja resistencia de aislamiento 1 minuto después del encendido del lado de CC, rectifique el fallo de resistencia de aislamiento de la cadena FV. Inicie sesión en la aplicación, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de apagado. Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado). Siga con el paso 2 y compruebe el resto de las cadenas FV una a una. A continuación, siga con el paso 8.
    - Si el lado de CC se enciende 1 minuto más tarde, la alarma de Baja resistencia de aislamiento se sigue generando. Inicie sesión en la aplicación, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando

de apagado. Ponga el **DC SWITCH** en la posición **OFF** (apagado) y siga con el **paso 5**.

- De no ser así, siga con el paso 5.
- Paso 5 Desconecte el módulo FV posiblemente defectuoso y el optimizador enlazado de la cadena FV, y utilice un cable de extensión de CC con un conector MC4 para conectar el módulo FV o un optimizador adyacente al módulo FV posiblemente defectuoso. Ponga el DC SWITCH en la posición ON (encendido). Si el estado del inversor es Apagado: Comando, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de arranque. Observe la información de la alarma.
  - Si no se genera una alarma de Baja resistencia de aislamiento 1 minuto después del encendido del lado de CC, esto indica que el fallo ha ocurrido en el módulo FV y el optimizador desconectados. Escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF, envíe un comando de apagado y ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado). Siga con el paso 7.
  - Si se genera una alarma de **Baja resistencia de aislamiento** 1 minuto después del encendido del lado de CC, esto indica el fallo no ha ocurrido en el módulo FV ni en el optimizador desconectados. Siga con el **paso** 6.
- Paso 6 Inicie sesión en la aplicación, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de apagado. Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado), vuelva a conectar el módulo FV y el optimizador desconectados, y repita el paso 5 para comprobar los módulos FV y los optimizadores adyacentes a la ubicación posible del fallo.
- Paso 7 Determine la posición del fallo de aislamiento a tierra:
  - Desconecte el módulo FV posiblemente defectuoso del optimizador.
  - Conecte el optimizador posiblemente defectuoso a la cadena FV.
  - Ponga el DC SWITCH en la posición ON (encendido). Si el estado del inversor es Apagado: Comando, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF y envíe un comando de arranque. Observe la información de la alarma.
    - Si no se genera una alarma de Baja resistencia de aislamiento 1 minuto después del encendido del lado de CC, esto indica que el fallo corresponde al módulo FV posiblemente defectuoso.
    - Si se genera una alarma de Baja resistencia de aislamiento 1 minuto después del encendido del lado de CC, esto indica que el fallo corresponde al optimizador posiblemente defectuoso.
  - Inicie sesión en la aplicación, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF en la pantalla principal y envíe un comando de apagado. Ponga el DC SWITCH en la posición OFF (apagado), sustituya el componente defectuoso y rectifique el fallo de resistencia de aislamiento. Siga con el paso 2 y compruebe el resto de las cadenas FV una a una. A continuación, siga con el paso 8.
- Paso 8 Ponga el DC SWITCH en la posición ON (encendido). Si el estado del inversor es Apagado: Comando, escoja Mantenimiento > Inversor ON/OFF y envíe un comando de arranque.

----Fin

## 9 Especificaciones técnicas

### Eficiencia

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Eficiencia máxima	98.1 %	98.1 %	98.1 %	98.1 %
Eficiencia europea	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %

### Entrada

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Potencia de CC de entrada máxima recomendada	12 000 W	15 000 W	12 000 W	15 000 W
Voltaje de entrada máximo <sup>a</sup>	600 V			
Corriente de entrada máxima por MPPT	16 A			
Corriente de cortocircuito máxima por MPPT	20 A			
Voltaje de arranque mínimo	50 V			

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Rango de voltaje de MPPT	40-560 V			
Voltaje de entrada nominal	360 V			
Cantidad máxima de entradas <sup>b</sup>	3			
Cantidad de circuitos de MPPT	3			
Voltaje de entrada máximo de la batería	600 VCC			
Rango de voltaje de la batería	350-600 VCC			
Corriente máxima de la batería	25 A			
Tipo de batería	Iones de litio			

Nota (a): El voltaje de entrada máximo es el voltaje de entrada de CC máximo que el inversor puede admitir. Si el voltaje de entrada excede este valor, el inversor podría dañarse.

Nota (b): No se recomienda conectar solo un string FV.

### Salida

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Potencia de salida nominal	8000 W	10 000 W	8000 W	10 000 W
Potencia aparente máxima	8800 VA	10 000 VA	8800 VA	10 000 VA
Potencia activa máxima (cosφ = 1)	8800 W	10 000 W	8800 W	10 000 W

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH		
Voltaje de salida nominal	220 V/230 V/240	V				
Voltaje de salida máximo en el funcionamiento a largo plazo	Consulte los está	Consulte los estándares de la red eléctrica local.				
Corriente de	36.4 A/220 V	45.5 A/220 V	36.4 A/220 V	45.5 A/220 V		
salida nominal	34.8 A/230 V	43.5 A/230 V	34.8 A/230 V	43.5 A/230 V		
	33.3 A/240 V	41.7 A/240 V	33.3 A/240 V	41.7 A/240 V		
Corriente de salida máxima	40.0 A	45.5 A	40.0 A	45.5 A		
Frecuencia de voltaje de salida	50 Hz/60 Hz					
Corriente de fallo de salida máxima	113.12 A	128.55 A	113.12 A	128.55 A		
Factor de potencia	0.8 capacitivo 0.8 inductivo					
Componente de CC de salida (DCI)	<0.25 % de la salida nominal					
Distorsión armónica total máxima (THDi de CA)	≤3 % (condicione	es nominales)				

### Protección

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Categoría de sobretensión	CC II/CA III			
Interruptor de CC de entrada	Se admite			
Protección contra islas eléctricas	Se admite			

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Protección contra sobrecorriente de salida	Se admite			
Protección contra la conexión inversa de entrada	Se admite			
Detección de fallos de strings FV	Se admite			
Protección contra picos de CC	Se admite			
Protección contra picos de CA	Se admite			
Detección de resistencia de aislamiento	Se admite			
AFCI	Se admite			
Unidad de monitorización de corriente residual (RCMU)	Se admite			

### Visualización y comunicación

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Visualización	Indicadores led			
Dongle WLAN- FE	Opcional			
Smart Dongle 4G	Opcional			
Comunicación RS485	Se admite			

Especificacio	SUN2000-8K-	SUN2000-10K	SUN2000-8K-	SUN2000-10K
nes técnicas	LC0	-LC0	LC0-ZH	-LC0-ZH
WLAN integrado	Se admite			

### **Especificaciones generales**

Especificacio nes técnicas	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K -LC0	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K -LC0-ZH
Dimensiones (anchura × altura × profundidad)	425 mm × 365 mm × 130 mm			
Peso neto	≤15 kg			
Ruido	<29 dB (condiciones de funcionamiento típicas)	<40 dB (condiciones de funcionamiento típicas)	<29 dB (condiciones de funcionamiento típicas)	<40 dB (condiciones de funcionamiento típicas)
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +60 °C			
Humedad relativa	0-100 % de hume	edad relativa		
Modo de enfriamiento	Free cooling	Enfriamiento por circulación de aire inteligente	Free cooling	Enfriamiento por circulación de aire inteligente
Altitud de operación máxima	4000 m (la capacidad eléctrica disminuye cuando la altitud es superior a 2000 m)		itud es superior a	
Temperatura de almacenamient o	De -40 °C a +70 °C			
Grado de protección IP	IP66			
Topología	Sin transformado	r		

### A Códigos de red eléctrica

### **MOTA**

Los códigos de las redes eléctricas están sujetos a cambios. Los códigos enumerados son solo para referencia

Tabla A-1 Código de red eléctrica del SUN2000-(8K, 10K)-LC0-ZH

N.º	Código de la red eléctrica	Descripción	SUN2000-8K- LC0-ZH	SUN2000-10K- LC0-ZH
1	NB/T 32004	Red eléctrica de baja tensión de China Golden Sun	Se admite	Se admite

Tabla A-2 Códigos de red eléctrica del SUN2000-(8K, 10K)-LC0

N.º	Código de la red eléctrica	Descripción	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K- LC0
1	RD1699/661	Red eléctrica de baja tensión de España	Se admite	Se admite
2	PO12.3	Red eléctrica de baja tensión de España	Se admite	Se admite
3	NTS	Red eléctrica de España	Se admite	Se admite
4	EN50549-LV	Países Bajos, Luxemburgo, Turquía, Eslovaquia, Irlanda, Noruega, Portugal y Hungría	Se admite	Se admite
5	EN50549-SE	Red eléctrica de baja tensión de Suecia	Se admite	Se admite
6	ANRE	Red eléctrica de Rumanía	Se admite	Se admite
7	ABNT NBR 16149	Red eléctrica de Brasil	Se admite	Se admite

N.º	Código de la red eléctrica	Descripción	SUN2000-8K- LC0	SUN2000-10K- LC0
8	AUSTRALIA- AS4777_A-LV230	Red eléctrica de Australia	Se admite	Se admite
9	AUSTRALIA- AS4777_B-LV230	Red eléctrica de Australia	Se admite	Se admite
10	AUSTRALIA- AS4777_C-LV230	Red eléctrica de Australia	Se admite	Se admite
11	AUSTRALIA- AS4777_NZ-LV230	Red eléctrica de Australia	Se admite	Se admite
12	G99-TYPEA-LV	Red eléctrica G99_TypeA_LV del Reino Unido	Se admite	Se admite
13	TAI-PEA	Estándar de conexión a la red eléctrica de Tailandia	Se admite	Se admite
14	TAI-MEA	Estándar de conexión a la red eléctrica de Tailandia	Se admite	Se admite
15	TAIPOWER	Red eléctrica de baja tensión de Taiwan Power	Se admite	Se admite
16	HONGKONG	Red eléctrica de baja tensión de Hong Kong	Se admite	Se admite
17	SINGAPORE	Red eléctrica de baja tensión de Singapur	Se admite	Se admite
18	Filipinas	Red eléctrica de baja tensión de Filipinas	Se admite	Se admite
19	NRS-097-2-1	Estándar de la red eléctrica de Sudáfrica	Se admite	Se admite
20	IEC 61727	Conexión a la red eléctrica de baja tensión según la norma IEC 61727 (50 Hz)	Se admite	Se admite
21	IEC 61727 - 60 Hz	Conexión a la red eléctrica de baja tensión según la norma IEC 61727 (60 Hz)	Se admite	Se admite
22	Personalizado (50 Hz)	Reservado	Se admite	Se admite
23	Personalizado (60 Hz)	Reservado	Se admite	Se admite

## B Conexión del inversor en la aplicación

### Paso 1 Acceda a la pantalla Puesta en servicio del dispositivo.



Figura B-1 Método 1: Antes del inicio de sesión (sin conexión a Internet)




Figura B-2 Método 2: Después del inicio de sesión (con conexión a Internet)

**Paso 2** Conéctese a la red WLAN del inversor, inicie sesión como **Instalador** y acceda a la pantalla de puesta en servicio del dispositivo.



### **AVISO**

- Cuando conecte directamente el teléfono a un dispositivo, asegúrese de que el teléfono esté dentro de la cobertura WLAN del dispositivo.
- Cuando conecte el dispositivo al router a través de la WLAN, asegúrese de que el dispositivo esté dentro de la cobertura WLAN del router y de que la señal sea estable y buena.
- El router admite WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz), y la señal de WLAN llega al inversor.
- Se recomiendan los modos de cifrado WPA, WPA2 o WPA/WPA2 para los routers. No se admite el modo empresarial (por ejemplo, la WLAN de un aeropuerto u otras zonas Wi-Fi públicas que requieran autenticación). WEP y WPA TKIP no se recomiendan porque tienen graves vulnerabilidades de seguridad. Si el acceso falla en modo WEP, inicie sesión en el router y cambie el modo de cifrado del router por WPA2 o WPA/WPA2.

### **Ⅲ** NOTA

- Los últimos seis dígitos del nombre de la WLAN del producto son iguales a los últimos seis dígitos del número de serie (SN) del producto.
- Para la primera conexión, inicie sesión usando la contraseña inicial. La contraseña inicial se puede obtener consultando la etiqueta del dispositivo.
- Para garantizar la seguridad de la cuenta, proteja la contraseña cambiándola periódicamente y
  guárdela bien. Alguien podría robar o descifrar su contraseña si no la cambia durante mucho tiempo.
  Si la contraseña se pierde, no será posible acceder a los dispositivos. En dichos casos, la empresa no
  será responsable de ninguna pérdida.
- Si la pantalla de inicio de sesión no aparece después de escanear el código QR, compruebe si el teléfono está conectado correctamente a la WLAN del dispositivo. De no ser así, haga la selección manualmente y conéctese a la WLAN.
- Si aparece en la pantalla el mensaje Esta red WLAN no tiene acceso a Internet. ¿Conectarse de todos modos? al conectarse a la WLAN integrada, pulse CONECTAR. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en el sistema. La interfaz de usuario y los mensajes reales pueden variar según el móvil

----Fin

## C Conexión del EMMA en la aplicación

Paso 1 Acceda a la pantalla Puesta en servicio del dispositivo.



Figura C-1 Método 1: Antes del inicio de sesión (sin conexión a Internet)





Figura C-2 Método 2: Después del inicio de sesión (con conexión a Internet)

**Paso 2** Conéctese a la red WLAN del EMMA, inicie sesión como **instalador** y acceda a la pantalla de puesta en servicio del dispositivo.



#### **AVISO**

- Cuando conecte directamente el teléfono a un dispositivo, asegúrese de que el teléfono esté dentro de la cobertura WLAN del dispositivo.
- Cuando conecte el dispositivo al router a través de la WLAN, asegúrese de que el dispositivo esté dentro de la cobertura WLAN del router y de que la señal sea estable y buena
- El router admite WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz), y la señal de WLAN llega al inversor.
- Se recomiendan los modos de cifrado WPA, WPA2 o WPA/WPA2 para los routers. No se admite el modo empresarial (por ejemplo, la WLAN de un aeropuerto u otras zonas Wi-Fi públicas que requieran autenticación). WEP y WPA TKIP no se recomiendan porque tienen graves vulnerabilidades de seguridad. Si el acceso falla en modo WEP, inicie sesión en el router y cambie el modo de cifrado del router por WPA2 o WPA/WPA2.

### **Ⅲ** NOTA

- Los últimos seis dígitos del nombre de la WLAN del producto son iguales a los últimos seis dígitos del número de serie (SN) del producto.
- Para la primera conexión, inicie sesión usando la contraseña inicial. La contraseña inicial se puede obtener consultando la etiqueta del dispositivo.
- Para garantizar la seguridad de la cuenta, proteja la contraseña cambiándola periódicamente y
  guárdela bien. Alguien podría robar o descifrar su contraseña si no la cambia durante mucho tiempo.
  Si la contraseña se pierde, no será posible acceder a los dispositivos. En dichos casos, la empresa no
  será responsable de ninguna pérdida.
- Si la pantalla de inicio de sesión no aparece después de escanear el código QR, compruebe si el teléfono está conectado correctamente a la WLAN del dispositivo. De no ser así, haga la selección manualmente y conéctese a la WLAN.
- Si aparece en la pantalla el mensaje Esta red WLAN no tiene acceso a Internet. ¿Conectarse de todos modos? al conectarse a la WLAN integrada, pulse CONECTAR. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en el sistema. La interfaz de usuario y los mensajes reales pueden variar según el móvil

----Fin

### D Negociación de la tasa de baudios

La negociación de la tasa de baudios aumenta la velocidad de las comunicaciones entre el inversor y dispositivos tales como baterías y contadores de potencia, y entre el inversor y dispositivos tales como los Smart Dongles y el EMMA, lo que permite aliviar o resolver la congestión de la comunicación.

- Durante la búsqueda de dispositivos en una planta nueva, el sistema negocia la tasa de baudios automáticamente.
- Al reemplazar o añadir inversores, baterías, contadores de potencia, el Smart Dongle o el EMMA en una planta existente, es necesario enviar comandos locales manualmente a través de la aplicación FusionSolar para restablecer la tasa de baudios entre los dispositivos y negociar una tasa más alta.

#### ☐ NOTA

Los usuarios pueden enviar los comandos de negociación de la tasa de baudios a través de la aplicación FusionSolar en tres modos de conexión en red: inversor conectado al NMS directamente, conexión en red del EMMA y conexión en red del Smart Dongle.

Tabla D-1 Negociación manual de la tasa de baudios en la aplicación

Modo de conexión en red	Escenario	Operación
Inversor conectado al NMS directamente	Sustitución o incorporación de un inversor	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al inversor.
	Sustitución o incorporación de un dispositivo RS485_2 (como una batería o un contador de potencia)	2. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione RS485 > Negociación de tasa de baudios > RS485_2 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.

Modo de conexión en red	Escenario	Operación
Conexión en red del EMMA	Sustitución de un EMMA	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al EMMA.
		2. Acceda a la pantalla Ajustes de comunicación, seleccione Ajustes de RS485 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.
	Sustitución o incorporación de un inversor	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al EMMA.
		2. Acceda a la pantalla Ajustes de comunicación, seleccione Ajustes de RS485 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.
		3. Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al inversor.
		4. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione RS485 > Negociación de tasa de baudios > RS485_2 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.
	Sustitución o incorporación de un dispositivo RS485_2	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al inversor.
	(como una batería o un contador de potencia)	2. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione RS485 > Negociación de tasa de baudios > RS485_2 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.
Conexión en red del Smart Dongle	Sustitución del Smart Dongle	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al inversor.
		2. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione Ajustes de parámetros del Dongle > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.

Modo de conexión en red	Escenario	Operación
	Sustitución o incorporación de un inversor	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al inversor.
		2. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione RS485 > Negociación de tasa de baudios > RS485_1 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.
		3. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione RS485 > Negociación de tasa de baudios > RS485_2 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.
	Sustitución o incorporación de un dispositivo RS485_2	Utilice la aplicación FusionSolar para escanear localmente el código QR para conectarse al inversor.
	(como una batería o un contador de potencia)	2. Acceda a la pantalla Configuración de la comunicación, seleccione RS485 > Negociación de tasa de baudios > RS485_2 > Negociación de tasa de baudios, y pulse 9600 y Negociar una tasa más alta.

### Resolución de problemas

Si la negociación de tasa de baudios manual falla, consulte las siguientes medidas de resolución de problemas.

Tabla D-2 Medidas de resolución de problemas

Escenario	Resolución de problemas
Error en la negociación	Compruebe si los cables de los dispositivos están conectados adecuadamente. De no ser así, conecte los cables de los dispositivos correctamente.
	2. Compruebe si se están realizando operaciones de servicio en el sistema de gestión, como las actualizaciones y la exportación de registros. De ser así, vuelva a realizar la negociación de la tasa de baudios una vez que se hayan completado dichas operaciones.
	3. Para reemplazar un dispositivo RS485_2 (como una batería o un contador de potencia), seleccione <b>Mantenimiento</b> > <b>Gestión de subdispositivo</b> en la pantalla principal y mantenga pulsado el dispositivo RS485_2 para eliminarlo.
	4. Vuelva a efectuar la negociación de la tasa de baudios.
	5. Al reemplazar o añadir un inversor o un dispositivo RS485_2 (como una batería o un contador de potencia), si pulsa Negociar una tasa más alta y aparece en la pantalla un mensaje que dice "Error en la negociación. El dispositivo descendente no admite la tasa.", esto indica que el dispositivo no admite la negociación de la tasa de baudios. En este caso, solo es necesario pulsar 9600.
	6. Si el fallo persiste, póngase en contacto con su proveedor.

## E Restablecimiento de la contraseña

- Paso 1 Asegúrese de que el SUN2000 se conecta a las fuentes de alimentación de CA y CC al mismo tiempo y de que los indicadores ▶ y se iluminan en verde fijo o parpadean en intervalos largos durante más de 3 minutos.
- Paso 2 Realice las siguientes operaciones en un plazo de 4 minutos:
  - 1. Apague el interruptor de CA y coloque el interruptor de CC en la parte inferior del SUN2000 en la posición OFF. Si el SUN2000 va conectado a baterías, apague el conmutador de batería. Espere a que se apaguen todos los indicadores LED del panel del SUN2000.
  - 2. Encienda el interruptor de CA, configure el interruptor de CC en la posición ON (encendido) y espere unos 90 segundos. Asegúrese de que el indicador parpadee en verde durante intervalos largos.
  - 3. Apague el interruptor de CA y coloque el interruptor de CC en la posición OFF. Espere a que todos los indicadores led del panel de SUN2000 estén apagados.
  - 4. Encienda el interruptor de CA y coloque el interruptor de CC en la posición ON. Espere hasta que todos los indicadores del panel del inversor solar parpadeen y se apaguen 30 segundos más tarde.
- **Paso 3** Restablezca la contraseña en un plazo de hasta 10 minutos. (Si no se realiza ninguna operación en un plazo de hasta 10 minutos, no cambiará ningún parámetro del inversor).
  - Espere hasta que el indicador parpadee en verde en intervalos largos.
  - 2. Consulte el nombre (SSID) y la contraseña (PSW) iniciales del punto de acceso WLAN en la etiqueta del lateral del SUN2000 y utilícelos para conectarse a la aplicación.
  - 3. En la pantalla de inicio de sesión, defina una nueva contraseña e inicie sesión en la aplicación.
- **Paso 4** Configure los parámetros del router y del sistema de gestión para realizar la gestión a distancia.

----Fin

### F Información de contacto

Si tiene alguna pregunta con respecto a este producto, contacte con nosotros.



https://digitalpower.huawei.com

Ruta: About Us > Contact Us > Service Hotlines

Para garantizar un servicio más rápido y mejor, le solicitamos que tenga la amabilidad de proporcionarnos la siguiente información:

- Modelo
- Número de serie (NS)
- Versión de software
- Nombre o ID de la alarma
- Breve descripción del síntoma del fallo

### **◯** NOTA

Información de representación en la UE: Huawei Technologies Hungary Kft. Domicilio: HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.

Correo: hungary.reception@huawei.com

# G Servicio al cliente inteligente de energía digital



https://digitalpower.huawei.com/robotchat/

### H Exención de responsabilidad con respecto a certificados preconfigurados

Los certificados emitidos por Huawei que se preconfiguran en los dispositivos Huawei durante la etapa de fabricación son credenciales de identidad obligatorias para dichos dispositivos. Las declaraciones de exención de responsabilidad correspondientes al uso de dichos certificados son las siguientes:

- Los certificados preconfigurados emitidos por Huawei se utilizan solo en la fase de despliegue para establecer canales de seguridad iniciales entre los dispositivos y la red del cliente. Huawei no promete ni garantiza que los certificados preconfigurados sean seguros.
- 2. El cliente asumirá las consecuencias de todos los riesgos para la seguridad y los incidentes de seguridad implicados en el uso de certificados preconfigurados emitidos por Huawei como certificados de servicio.
- 3. Un certificado preconfigurado emitido por Huawei es válido hasta el 11 de octubre de 2041 a partir de la fecha de fabricación.
- 4. Los servicios que utilicen un certificado preconfigurado emitido por Huawei se interrumpirán cuando el certificado expire.
- 5. Se recomienda que los clientes adopten un sistema de PKI para emitir certificados para los dispositivos y el software de la red en servicio, y para gestionar el ciclo de vida de los certificados. Para garantizar la seguridad, se recomienda utilizar certificados con períodos de validez cortos.

### 

El período de validez de un certificado preconfigurado se puede consultar en el sistema de gestión de red.

### I Siglas y abreviaturas

A

**CA** corriente alterna

C-D

CC corriente continua

**DCI** identificación de corriente continua

F

FRT capacidad de respuesta ante fallos

H

HVRT capacidad de respuesta ante alta tensión

I

**ID** identificador

L

**LED** Diodo de emisión de luz

LVRT capacidad de respuesta ante baja tensión

M

MAC Media Access Control (control de acceso a

soportes)

MPPT seguimiento del punto de potencia máxima

P

PE conexión a tierra protectora

**PV** fotovoltaico

R

**RCMU** unidad de monitorización de corriente

residual

RH humedad relativa

 $\mathbf{S}$ 

SN número de serie